

Форма 1.3. Расчет показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг и показателя средней частоты прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации.

ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")

Наименование сетевой организации

За 2023 год

№ п/п	Наименование составляющей показателя	Значение
1	Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки потребителей услуг сетевой организации, шт.	5031
2	Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час	0
3	Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт.	0

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии										Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации												Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии	Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании				Учет в показателях надежности, в т.ч. индивидуальных показателей надежности (0 - нет, 1 - да)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии			в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии				19	20	21	22	23	24	25	26	27
													14	15	16	17	18	18	19									
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки	Наименование структурной единицы сетевой организации	Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ЛС, ТП, РП	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителя услуг (часы, минуты, ГГГ.ММ.ДД)	Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ)	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии	ВСЕГО	1-я категория надежности	2-я категория надежности	3-я категория надежности	ВН (110 кВ и выше)	СН1 (35 кВ)	СН2 (6-20 кВ)	СН (0,22-1 кВ)	Смежные сетевые организации и проводители электрической энергии	Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединенных потребителях услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт	Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии	Номер и дата акта расследования технологического нарушения, запись в	Код организационной причины аварии	Код технической причины повреждения оборудования	Учет в показателях надежности, в т.ч. индивидуальных показателей надежности (0 - нет, 1 - да)		
1	ООО "ЭнергоПром	КВЛ	ПС- ПС	10 (10.5)	08,30 2023.02.01	17,27 2023.02.01	П	8,95	ПС- ПС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал			1	
2	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 220 кВ Ульяновская\с.ш.-4\яч. яч.408	6 (6.3)	09,37 2023.02.01	09,51 2023.02.01	П	0,23	ПС-ПС 220 кВ Ульяновская\с.ш.-4\яч. яч.408, ТП-1009г, ТП-2799, ТП-2943, ТП-2950, ТП-2972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1	
3	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 220 кВ Ульяновская\с.ш.-4\яч. яч.408	6 (6.3)	09,58 2023.02.01	14,30 2023.02.01	П	4,53	ПС-ПС 220 кВ Ульяновская\с.ш.-4\яч. яч.408, ТП-2388, ТП-2947, ТП-2968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1	
4	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-2388	10 (10.5)	10,19 2023.02.01	14,30 2023.02.01	П	4,18	ТП-2388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1	
5	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 110кВ Чердаклы\с.ш.-1\яч. яч39	10 (10.5)	11,10 2023.02.01	12,46 2023.02.01	П	1,60	ПС-ПС 110кВ Чердаклы\с.ш.-1\яч. яч39, ТП-2384, ЦП-ПС 110кВ Чердаклы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1	

16	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ПС-ПС 110кВ Ишеевка\с.ш.-1\яч. 25	10 (10.5)	13,03 2023.02.03	13,04 2023.02.03	П	0,02	ПС-ПС 110кВ Ишеевка\с.ш.-1\яч. 25, ТП-1305п, ТП-1435п (1310г), ТП-1438п, ТП-1670п, ТП-1671п, ТП-1797п, ТП-1804п, ТП-1806п, ЦП-ПС 110кВ Ишеевка	0	0	13	0	0	13	0	0	2	11	0	15		Журнал технологических нарушений			1
17	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 110кВ Старая Кулатка\с.ш.-1\яч. 14	10 (10.5)	14,02 2023.02.03	14,25 2023.02.03	П	0,38	ПС-ПС 110кВ Старая Кулатка\с.ш.-1\яч. 14, ТП-423п, ТП-435п, ЦП-ПС 110кВ Старая Кулатка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Журнал технологических нарушений			1
18	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-3301А	10 (10.5)	10,08 2023.02.04	15,02 2023.02.04	П	4,90	ТП-3301А	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Журнал технологических нарушений			1
19	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-5э ООО "Регион"	10 (10.5)	09,37 2023.02.05	14,07 2023.02.05	П	4,50	ТП-5э ООО "Регион"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Журнал технологических нарушений			1
20	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	РП-102\с.ш.-1\яч. яч27	10 (10.5)	08,37 2023.02.06	09,40 2023.02.06	П	1,05	РП-102\с.ш.-1\яч. яч27, ТП-1 (Горстрой)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Журнал технологических нарушений			1
21	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 110кВ Безводовка\с.ш.-1\яч. 1	10 (10.5)	11,33 2023.02.06	14,00 2023.02.06	П	2,45	ПС-ПС 110кВ Безводовка\с.ш.-1\яч. 1, ТП-Б1-03, ТП-Б1-14, ТП-Б1-21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Журнал технологических нарушений			1
22	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-Б1-20	10 (10.5)	11,33 2023.02.06	14,32 2023.02.06	П	2,98	ТП-Б1-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Журнал технологических нарушений			1

23	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 35кВ Ундоры\с.ш.-1\яч. 5	10 (10.5)	12,10 2023.02.06	12,12 2023.02.06	П	0,03	ПС-ПС 35кВ Ундоры\с.ш.-1\яч. 5, ТП-1823п, ЦП-ПС 35кВ Ундоры	0	0	1	0	0	1	0	0	10		Журнал технологических нарушений			1	
24	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 35кВ Ундоры\с.ш.-1\яч. 5	10 (10.5)	15,41 2023.02.06	15,43 2023.02.06	П	0,03	ПС-ПС 35кВ Ундоры\с.ш.-1\яч. 5, ТП-1823п, ЦП-ПС 35кВ Ундоры	0	0	1	0	0	1	0	0	10		Журнал технологических нарушений			1	
25	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-1420\Ш04-1	0.38	09,55 2023.02.07	10,31 2023.02.07	П	0,60	ТП-1420\Ш04-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Журнал технологических нарушений			1
26	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-КТП-3	10 (10.5)	10,19 2023.02.07	12,06 2023.02.07	П	1,78	ТП-КТП-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Журнал технологических нарушений			1
27	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ПС-ПС 110кВ Ишеевка\с.ш.-2\яч. 24	10 (10.5)	14,03 2023.02.07	15,20 2023.02.07	П	1,28	ПС-ПС 110кВ Ишеевка\с.ш.-2\яч. 24, ТП-1337п, ТП-1666п, ТП-1717п, ТП-1783п, ТП-1798п, ТП-1842п	0	0	1	0	0	1	0	0	38		Журнал технологических нарушений			1	
28	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ПС-ПС 110кВ Ишеевка\с.ш.-2\яч. 24	10 (10.5)	14,03 2023.02.07	14,04 2023.02.07	П	0,02	ПС-ПС 110кВ Ишеевка\с.ш.-2\яч. 24, ТП-1367п, ТП-1501п, ТП-1538п, ТП-1801п, ТП-1839п	0	0	1	0	0	1	0	0	38		Журнал технологических нарушений			1	
29	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ПС-ПС 110кВ Ишеевка\с.ш.-2\яч. 24	10 (10.5)	15,17 2023.02.07	15,20 2023.02.07	П	0,05	ПС-ПС 110кВ Ишеевка\с.ш.-2\яч. 24, ТП-1367п, ТП-1501п, ТП-1538п, ТП-1801п, ТП-1839п	0	0	1	0	0	1	0	0	38		Журнал технологических нарушений			1	

44	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 35кВ Измайлов о\с.ш.-1\яч. 15	10 (10.5)	10,01 2023.02.13	14,27 2023.02.13	п	4,43	ПС-ПС 35кВ Измайлов о\с.ш.-1\яч. 15, ТП-И15-01, ТП-И15-25, ЦП-ПС 35кВ Измайлов о	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
45	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ПС-ПС 110кВ Ишеевка\с.ш.-1\яч. 17	10 (10.5)	10,12 2023.02.13	10,18 2023.02.13	п	0,10	ПС-ПС 110кВ Ишеевка\с.ш.-1\яч. 17, ТП-1053п , ТП-1298п, ТП-1331п, ТП-1393п, ТП-1447п, ТП-1448, ТП-1449, ТП-1458п, ТП-1459п нов, ТП-1673, ТП-1863п	0	0	48	0	0	48	0	0	4	44	0	185	Журнал технологических нарушений			1	
46	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ПС-ПС 110кВ Ишеевка\с.ш.-1\яч. 17	10 (10.5)	10,12 2023.02.13	12,20 2023.02.13	п	2,13	ПС-ПС 110кВ Ишеевка\с.ш.-1\яч. 17, ТП-1333п, ТП-1335п ЗСК	0	0	48	0	0	48	0	0	4	44	0	185	Журнал технологических нарушений			1	
47	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-ПОИЗ Березовая Роща	10 (10.5)	10,28 2023.02.13	11,42 2023.02.13	п	1,23	ТП-ПОИЗ Березовая Роща	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
48	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ПС-ПС 110кВ Ишеевка\с.ш.-1\яч. 17	10 (10.5)	12,19 2023.02.13	12,20 2023.02.13	п	0,02	ПС-ПС 110кВ Ишеевка\с.ш.-1\яч. 17, ТП-1053п , ТП-1298п, ТП-1331п, ТП-1393п, ТП-1447п, ТП-1448, ТП-1449, ТП-1458п, ТП-1459п нов, ТП-1673, ТП-1863п	0	0	48	0	0	48	0	0	4	44	0	185	Журнал технологических нарушений			1	

65	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ТП-ПС 110 кВ Белый Ключ\с.ш.-2\яч. 4	6 (6.3)	10,23 2023.02.15	10,46 2023.02.15	п	0,38	ТП-ПС 110 кВ Белый Ключ\с.ш.-2\яч. 4, ТП-1668	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	55		Журнал технологических нарушений		1
66	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-Куз 6-15	10 (10.5)	10,24 2023.02.15	14,15 2023.02.15	п	3,85	ТП-Куз 6-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Журнал технологических нарушений		1
67	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ПС-ПС 110кВ Зенит\с.ш.-1\яч. 8	10 (10.5)	11,25 2023.02.15	11,47 2023.02.15	п	0,37	ПС-ПС 110кВ Зенит\с.ш.-1\яч. 8, ТП-2186 ЗСК, ТП-2195 ЗСК, ТП-2199л, ТП-2538, ТП-2547 ЗСК, ЦП-ПС 110кВ Зенит	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Журнал технологических нарушений		1
68	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-5188\с.ш.-2	10 (10.5)	11,30 2023.02.15	13,25 2023.02.15	п	1,92	ТП-5188\с.ш.-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Журнал технологических нарушений		1	
69	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 110кВ Кандараты\с.ш.-1\яч. 7	10 (10.5)	12,25 2023.02.15	15,06 2023.02.15	п	2,68	ПС-ПС 110кВ Кандараты\с.ш.-1\яч. 7, ТП-49П, ТП-76П, ЦП-ПС 110кВ Кандараты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Журнал технологических нарушений		1	
70	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 220 кВ Ульяновская\с.ш.-4\яч. яч.408	6 (6.3)	15,07 2023.02.15	15,21 2023.02.15	п	0,23	ПС-ПС 220 кВ Ульяновская\с.ш.-4\яч. яч.408, ТП-1009г, ТП-2943, ТП-2950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Журнал технологических нарушений		1	
71	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ТП-ПС 110 кВ Белый Ключ\с.ш.-2\яч. 4	6 (6.3)	16,08 2023.02.15	16,37 2023.02.15	п	0,48	ТП-ПС 110 кВ Белый Ключ\с.ш.-2\яч. 4, ТП-1668	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	55		Журнал технологических нарушений		1
72	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-Е4-04	10 (10.5)	10,52 2023.02.16	14,22 2023.02.16	п	3,50	ТП-Е4-04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Журнал технологических нарушений		1	
73	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-6313П	10 (10.5)	11,45 2023.02.16	14,34 2023.02.16	п	2,82	ТП-6313П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Журнал технологических нарушений		1	
74	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-7188П	10 (10.5)	10,12 2023.02.17	14,42 2023.02.17	п	4,50	ТП-7188П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Журнал технологических нарушений		1	

101	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 220 кВ Ульяновская\с.ш.-4\яч. яч.408	6 (6.3)	09,51 2023.03.03	14,12 2023.03.03	П	4,35	ПС-ПС 220 кВ Ульяновская\с.ш.-4\яч. яч.408, ТП-2388, ТП-2705, ТП-2947, ТП-2968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1	
102	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 220 кВ Ульяновская\с.ш.-4\яч. яч.408	6 (6.3)	09,51 2023.03.03	09,57 2023.03.03	П	0,10	ПС-ПС 220 кВ Ульяновская\с.ш.-4\яч. яч.408, ТП-1009г, ТП-2943, ТП-2950, ТП-2972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
103	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 35кВ Крупская\с.ш.-1\яч. 14	10 (10.5)	11,08 2023.03.03	13,30 2023.03.03	П	2,37	ПС-ПС 35кВ Крупская\с.ш.-1\яч. 14, ТП-1088 СПК им Крупской, ТП-1590, ТП-1591, ЦП-ПС 35кВ Крупская	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
104	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-121 ЭПГ	10 (10.5)	11,31 2023.03.03	14,16 2023.03.03	П	2,75	ТП-121 ЭПГ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
105	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 220 кВ Ульяновская\с.ш.-4\яч. яч.408	6 (6.3)	14,03 2023.03.03	14,12 2023.03.03	П	0,15	ПС-ПС 220 кВ Ульяновская\с.ш.-4\яч. яч.408, ТП-1009г, ТП-2943, ТП-2950, ТП-2972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
106	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-2926	10 (10.5)	08,17 2023.03.04	10,24 2023.03.04	П	2,12	ТП-2926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
107	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-7233П	10 (10.5)	10,19 2023.03.05	14,06 2023.03.05	П	3,78	ТП-7233П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
108	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ПС-ПС 110 кВ Площадка-3\с.ш.-2\яч. 40	10 (10.5)	08,00 2023.03.06	15,15 2023.03.06	П	7,25	ПС-ПС 110 кВ Площадка-3\с.ш.-2\яч. 40, ТП-2 Татнефть, ЦП-ПС 110 кВ Площадка-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1

119	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 35кВ Татарский Калмаюр \с.ш.-1\яч. 7	10 (10.5)	10,18 2023.03.09	12,46 2023.03.09	п	2,47	ПС-ПС 35кВ Татарский Калмаюр \с.ш.-1\яч. 7, ЦП-ПС 35кВ Татарский Калмаюр	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений		1	
120	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-Ж19-24	10 (10.5)	10,18 2023.03.09	14,35 2023.03.09	п	4,28	ТП-Ж19-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений		1
121	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-1393п	10 (10.5)	13,10 2023.03.09	14,27 2023.03.09	п	1,28	ТП-1393п	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений		1
122	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-3447п ГСК Планета-1	10 (10.5)	10,00 2023.03.10	11,35 2023.03.10	п	1,58	ТП-3447п ГСК Планета-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений		1
123	ООО "ЭнергоПром Групп"	КВЛ	ПС-ПС 110кВ Большие ключици \с.ш.-1\яч. 1	10 (10.5)	10,18 2023.03.10	11,54 2023.03.10	п	1,60	ПС-ПС 110кВ Большие ключици \с.ш.-1\яч. 1, ТП-1007г, ТП-ПОИЗ Березовая Роща, ЦП-ПС 110кВ Большие ключици	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений		1
124	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-1642п\Ш 04-2	0,38	12,01 2023.03.10	13,23 2023.03.10	п	1,37	ТП-1642п\Ш 04-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений		1
125	ООО "ЭнергоПром Групп"	КВЛ	ПС-ПС 110кВ Ключики - тяговая\с.ш.-1\яч. яч4	10 (10.5)	14,11 2023.03.10	14,50 2023.03.10	п	0,65	ПС-ПС 110кВ Ключики - тяговая\с.ш.-1\яч. яч4, ТП-567п, ТП-571п, ТП-583п	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений		1
126	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ПС-ПС 110кВ Карсун\с.ш.-1\яч. 15	10 (10.5)	15,08 2023.03.10	15,54 2023.03.10	п	0,77	ПС-ПС 110кВ Карсун\с.ш.-1\яч. 15, ТП-41 "ФОЦ", ТП-7103З, ТП-7107З, ТП-6/н Шелков	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений		1

127	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-6338П	10 (10.5)	09,13 2023.03.12	11,13 2023.03.12	П	2,00	ТП-6338П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
128	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-6292П	10 (10.5)	13,16 2023.03.12	14,24 2023.03.12	П	1,13	ТП-6292П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
129	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-074	10 (10.5)	10,22 2023.03.13	16,03 2023.03.13	П	5,68	ТП-074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
130	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ПС-ПС 110кВ Лесная\с. ш.-1\яч. 439	6 (6.3)	08,40 2023.03.14	16,26 2023.03.14	П	7,77	ПС-ПС 110кВ Лесная\с. ш.-1\яч. 439, ЦП-ПС 110кВ Лесная	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
131	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 35кВ Папузы\с. ш.-1\яч. 2	10 (10.5)	11,00 2023.03.14	16,07 2023.03.14	П	5,12	ПС-ПС 35кВ Папузы\с. ш.-1\яч. 2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	10	0	Журнал технологических нарушений			1
132	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-Куз1-15	10 (10.5)	16,33 2023.03.14	19,35 2023.03.14	П	3,03	ТП-Куз1-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений	3.4.14	4.21	1
133	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-570Э	10 (10.5)	18,49 2023.03.14	19,50 2023.03.14	П	1,02	ТП-570Э	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
134	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ПС-ПС 110кВ Лесная\с. ш.-1\яч. 112	6 (6.3)	09,21 2023.03.15	13,27 2023.03.15	П	4,10	ПС-ПС 110кВ Лесная\с. ш.-1\яч. 112, ТП-1000э	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
135	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-Р7-03	10 (10.5)	11,14 2023.03.15	14,56 2023.03.15	П	3,70	ТП-Р7-03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
136	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ПС-ПС 110кВ Ишеевка\с.ш.-1\яч. 25	10 (10.5)	13,11 2023.03.15	13,12 2023.03.15	П	0,02	ПС-ПС 110кВ Ишеевка\с.ш.-1\яч. 25, ТП-1305п, ТП-1438п, ТП-1671п, ТП-1797п, ТП-1804п, ТП-1806п	0	0	13	0	0	13	0	0	2	11	0	15	0	Журнал технологических нарушений			1
137	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ПС-ПС 110кВ Ишеевка\с.ш.-1\яч. 25	10 (10.5)	13,11 2023.03.15	16,21 2023.03.15	П	3,17	ПС-ПС 110кВ Ишеевка\с.ш.-1\яч. 25, ТП-1435п (1310п), ТП-1670п	0	0	13	0	0	13	0	0	2	11	0	15	0	Журнал технологических нарушений			1

138	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ПС-ПС 110кВ Ишеевка\с.ш.-1\уч. 25	10 (10.5)	16,20 2023.03.15	16,21 2023.03.15	п	0,02	ПС-ПС 110кВ Ишеевка\с.ш.-1\уч. 25, ТП-1305п, ТП-1438п, ТП-1671п, ТП-1797п, ТП-1804п, ТП-1806п	0	0	13	0	0	13	0	0	2	11	0	15		Журнал технологических нарушений			1
139	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-Т23-10	10 (10.5)	09,58 2023.03.16	14,50 2023.03.16	п	4,87	ТП-Т23-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Журнал технологических нарушений			1
140	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-б/н Шелков	10 (10.5)	10,09 2023.03.16	13,54 2023.03.16	п	3,75	ТП-б/н Шелков	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Журнал технологических нарушений			1
141	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 35кВ Татарский Калмаюр \с.ш.-1\уч. 7	10 (10.5)	11,45 2023.03.16	13,20 2023.03.16	п	1,58	ПС-ПС 35кВ Татарский Калмаюр \с.ш.-1\уч. 7, ТП-2442 ЭПГ, ТП-2445 ЭПГ, ЦП-ПС 35кВ Татарский Калмаюр	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Журнал технологических нарушений			1
142	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ПС-ПС 110кВ Тимошкино\с.ш.-1\уч. 23	10 (10.5)	12,30 2023.03.16	16,17 2023.03.16	п	3,78	ПС-ПС 110кВ Тимошкино\с.ш.-1\уч. 23, ТП-Т23-10, ЦП-ПС 110кВ Тимошкино	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Журнал технологических нарушений			1
143	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ПС-ПС 110кВ Нaleyка\с.ш.-1\уч. 6	10 (10.5)	13,41 2023.03.16	15,38 2023.03.16	п	1,95	ПС-ПС 110кВ Нaleyка\с.ш.-1\уч. 6, ТП-Н6-10, ТП-Н6-11, ТП-Н6-14, ТП-Н6-19, ЦП-ПС 110кВ Нaleyка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Журнал технологических нарушений			1
144	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-1333п	10 (10.5)	21,33 2023.03.16	17,40 2023.03.19	п	68,12	ТП-1333п	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Журнал технологических нарушений			1

145	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 110кВ Мелекес-городская\с.ш.-1\уч. 33	10 (10.5)	06,08 2023.03.18	06,21 2023.03.18	п	0,22	ПС-ПС 110кВ Мелекес-городская\с.ш.-1\уч. 33, ТП-57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1	
146	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-1000э\с.ш.-1	6 (6.3)	10,37 2023.03.18	14,52 2023.03.18	п	4,25	ТП-1000э\с.ш.-1, ТП-1000э	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
147	ООО "ЭнергоПром Групп"	ПС	ПС-ПС 35кВ Кузоватово	10 (10.5)	07,03 2023.03.20	09,00 2023.03.20	п	1,95	ПС-ПС 35кВ Кузоватово, ТП-121 МТС, ТП-6702Э Кузоватово МТС ЗРУ1, ТП-6703Э Кузоватово МТС ЗРУ2, ТП-Куз 6-15, ТП-Куз 6-27, ТП-Куз1-01, ТП-Куз1-15, ТП-Куз6-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
148	ООО "ЭнергоПром Групп"	ПС	ПС-ПС 35кВ Еделево	10 (10.5)	07,03 2023.03.20	09,00 2023.03.20	п	1,95	ПС-ПС 35кВ Еделево, ТП-Е4-04, ТП-Е7-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
149	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 110кВ Тагай\с.ш.-1\уч. Ф7	10 (10.5)	09,20 2023.03.20	12,27 2023.03.20	п	3,12	ПС-ПС 110кВ Тагай\с.ш.-1\уч. Ф7, ТП-5483П, ЦП-ПС 110кВ Тагай	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
150	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-1541п	6 (6.3)	10,08 2023.03.20	14,39 2023.03.20	п	4,52	ТП-1541п	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
151	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-1298п	10 (10.5)	11,03 2023.03.20	14,38 2023.03.20	п	3,58	ТП-1298п	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	50	0	0	Журнал технологических нарушений			1
152	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 110кВ Майна\с.ш.-1\уч. Ф5	10 (10.5)	16,05 2023.03.20	16,16 2023.03.20	п	0,18	ПС-ПС 110кВ Майна\с.ш.-1\уч. Ф5, ТП-38П, ЦП-ПС 110кВ Майна	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1

153	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ПС-ПС 35кВ Татарский Сайман\с. ш.-1\яч. 2	10 (10.5)	09,12 2023.03.21	09,19 2023.03.21	п	0,12	ПС-ПС 35кВ Татарский Сайман\с. ш.-1\яч. 2, ТП-569, ЦП-ПС 35кВ Татарский Сайман	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
154	ООО "ЭнергоПром Групп"	ПС	ПС-ПС 35кВ Головино	10 (10.5)	09,12 2023.03.21	09,19 2023.03.21	п	0,12	ПС-ПС 35кВ Головино, ТП-509, ТП-570Э	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
155	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 110кВ Майна\с. ш.-1\яч. Ф5	10 (10.5)	09,31 2023.03.21	15,25 2023.03.21	п	5,90	ПС-ПС 110кВ Майна\с. ш.-1\яч. Ф5, ТП-38П, ЦП-ПС 110кВ Майна	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
156	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-Жв9-12	10 (10.5)	10,17 2023.03.21	14,53 2023.03.21	п	4,60	ТП-Жв9-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
157	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ПС-ПС 35кВ Татарский Калмаюр \с.ш.-1\яч. 11	10 (10.5)	11,18 2023.03.21	13,57 2023.03.21	п	2,65	ПС-ПС 35кВ Татарский Калмаюр \с.ш.-1\яч. 11, ТП-2439 Энерготранссеть, ТП-2443, ТП-2444, ТП-ПС-7148, ЦП-ПС 35кВ Татарский Калмаюр	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
158	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП- 2371п	10 (10.5)	13,42 2023.03.21	15,41 2023.03.21	п	1,98	ТП- 2371п	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
159	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 110кВ Майна\с. ш.-2\яч. Ф4	10 (10.5)	15,18 2023.03.21	15,25 2023.03.21	п	0,12	ПС-ПС 110кВ Майна\с. ш.-2\яч. Ф4, ТП-5620П, ЦП-ПС 110кВ Майна	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1

160	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ПС-ПС 35кВ Татарский Сайман\с. ш.-1\яч. 2	10 (10.5)	15,58 2023.03.21	16,04 2023.03.21	п	0,10	ПС-ПС 35кВ Татарский Сайман\с. ш.-1\яч. 2, ТП-569, ЦП-ПС 35кВ Татарский Сайман	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1		
161	ООО "ЭнергоПром Групп"	ПС	ПС-ПС 35кВ Головино	10 (10.5)	15,58 2023.03.21	16,04 2023.03.21	п	0,10	ПС-ПС 35кВ Головино, ТП-509, ТП-570Э	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1	
162	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 220кВ Барыш\с. ш.-2\яч. яч.307	10 (10.5)	09,36 2023.03.22	15,24 2023.03.22	п	5,80	ПС-ПС 220кВ Барыш\с. ш.-2\яч. яч.307	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
163	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-6а	6 (6.3)	09,52 2023.03.22	14,21 2023.03.22	п	4,48	ТП-6а	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
164	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-33П	10 (10.5)	10,02 2023.03.22	13,38 2023.03.22	п	3,60	ТП-33П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
165	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 220кВ Барыш\с. ш.-1\яч. яч305	10 (10.5)	10,03 2023.03.22	13,47 2023.03.22	п	3,73	ПС-ПС 220кВ Барыш\с. ш.-1\яч. яч305, ТП-Б305-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
166	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 35кВ Ундоры\с. ш.-1\яч. 5	10 (10.5)	10,06 2023.03.22	11,58 2023.03.22	п	1,87	ПС-ПС 35кВ Ундоры\с. ш.-1\яч. 5, ТП-1823п, ЦП-ПС 35кВ Ундоры	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	10	0	0	Журнал технологических нарушений			1
167	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-110 Витал	10 (10.5)	10,24 2023.03.22	11,46 2023.03.22	п	1,37	ТП-110 Витал, ТП-141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
168	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 110кВ Рязаново \с.ш.-1\яч. 11	10 (10.5)	13,58 2023.03.22	15,00 2023.03.22	п	1,03	ПС-ПС 110кВ Рязаново \с.ш.-1\яч. 11, ТП-1237, ЦП-ПС 110кВ Рязаново	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
169	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ПС-ЦРП-100 (ГНЦ НИИАР)\с. ш.-2\яч. 24	6 (6.3)	08,30 2023.03.23	13,36 2023.03.23	п	5,10	ПС-ЦРП-100 (ГНЦ НИИАР)\с. ш.-2\яч. 24, ЦП-ЦРП-100 (ГНЦ НИИАР)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1

170	ООО "ЭнергоПром Групп"	РП	РП-1 ПКЗ	10 (10.5)	09,05 2023.03.23	15,39 2023.03.23	п	6,57	РП-1 ПКЗ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
171	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-Ж20-09	10 (10.5)	13,14 2023.03.23	17,05 2023.03.23	п	3,85	ТП-Ж20-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
172	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-6/н Авторай Лада\с.ш.-1	6 (6.3)	14,00 2023.03.23	16,29 2023.03.23	п	2,48	ТП-6/н Авторай Лада\с.ш.-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
173	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-Б8-21	10 (10.5)	10,17 2023.03.24	14,06 2023.03.24	п	3,82	ТП-Б8-21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
174	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-7206п	10 (10.5)	09,54 2023.03.25	15,28 2023.03.25	п	5,57	ТП-7206п	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
175	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-2345	10 (10.5)	09,07 2023.03.26	14,15 2023.03.26	п	5,13	ТП-2345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
176	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-136	10 (10.5)	09,04 2023.03.27	10,47 2023.03.27	п	1,72	ТП-136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
177	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-3829 ЭПГ	6 (6.3)	09,19 2023.03.27	13,57 2023.03.27	п	4,63	ТП-3829 ЭПГ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
178	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-1086	10 (10.5)	10,23 2023.03.27	11,43 2023.03.27	п	1,33	ТП-1086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
179	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-НБ6-09	10 (10.5)	10,38 2023.03.27	14,42 2023.03.27	п	4,07	ТП-НБ6-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
180	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-29П ПО "Сура"	10 (10.5)	10,41 2023.03.27	14,36 2023.03.27	п	3,92	ТП-29П ПО "Сура"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
181	ООО "ЭнергоПром Групп"	ПС	ПС-ПС 110кВ Никулино	10 (10.5)	13,04 2023.03.27	14,29 2023.03.27	п	1,42	ПС-ПС 110кВ Никулино	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
182	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-Т1-15	10 (10.5)	13,43 2023.03.27	14,48 2023.03.27	п	1,08	ТП-Т1-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
183	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 110кВ Елаур\с.ш.-1\яч. Ф10	10 (10.5)	09,38 2023.03.28	12,20 2023.03.28	п	2,70	ПС-ПС 110кВ Елаур\с.ш.-1\яч. Ф10, ТП-7214П, ТП-7217П, ЦП-ПС 110кВ Елаур	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1

184	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 110кВ Тиинск\с. ш.-1\яч. 9	10 (10.5)	10,00 2023.03.28	12,02 2023.03.28	п	2,03	ПС-ПС 110кВ Тиинск\с. ш.-1\яч. 9, ТП-5701Э, ЦП-ПС 110кВ Тиинск	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1	
185	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-7301Э	10 (10.5)	10,16 2023.03.28	15,00 2023.03.28	п	4,73	ТП-7301Э	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
186	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ПС-ПС 110кВ Коромыс ловка\с.ш.-1\яч. яч8	10 (10.5)	11,03 2023.03.28	12,50 2023.03.28	п	1,78	ПС-ПС 110кВ Коромыс ловка\с.ш.-1\яч. яч8, ТП-120, ЦП-ПС 110кВ Коромыс ловка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1	
187	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-1308 ООО Техма	10 (10.5)	20,17 2023.03.28	20,55 2023.03.28	п	0,63	ТП-1308 ООО Техма	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1	
188	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-3425	10 (10.5)	09,00 2023.03.29	10,52 2023.03.29	п	1,87	ТП-3425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1	
189	ООО "ЭнергоПром Групп"	ПС	ПС-ПС 35кВ Славкино	10 (10.5)	09,32 2023.03.29	09,38 2023.03.29	п	0,10	ПС-ПС 35кВ Славкино, ТП-549, ТП-550, ТП-552п, ТП-565, ТП-579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1	
190	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ПС-ПС 110кВ Барановка\с.ш.-1\яч. 3	10 (10.5)	09,32 2023.03.29	09,38 2023.03.29	п	0,10	ПС-ПС 110кВ Барановка\с.ш.-1\яч. 3, ТП-575, ТП-580, ЦП-ПС 110кВ Барановка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1	
191	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-1434п	6 (6.3)	09,48 2023.03.29	14,58 2023.03.29	п	5,17	ТП-1434п	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	Журнал технологических нарушений			1	
192	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-Б323-01	10 (10.5)	10,05 2023.03.29	14,50 2023.03.29	п	4,75	ТП-Б323-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1	
193	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ПС-ПС 35кВ Ундоры\с.ш.-1\яч. 3	10 (10.5)	11,33 2023.03.29	12,30 2023.03.29	п	0,95	ПС-ПС 35кВ Ундоры\с.ш.-1\яч. 3, ТП-1688п, ТП-Пасека Ундоры, ЦП-ПС 35кВ Ундоры	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1	

194	ООО "ЭнергоПром Групп"	ПС	ПС-ПС 35кВ Славкино	10 (10.5)	16,11 2023.03.29	16,17 2023.03.29	П	0,10	ПС-ПС 35кВ Славкино, ТП-549, ТП-550, ТП-552п, ТП-565, ТП-579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений		1	
195	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ПС-ПС 110кВ Барановка\с.ш.-1\яч. 3	10 (10.5)	16,11 2023.03.29	16,17 2023.03.29	П	0,10	ПС-ПС 110кВ Барановка\с.ш.-1\яч. 3, ТП-575, ТП-580, ЦП-ПС 110кВ Барановка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений		1
196	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-1585п ВЭ	10 (10.5)	09,42 2023.03.30	14,17 2023.03.30	П	4,58	ТП-1585п ВЭ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений		1
197	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-Е7-01	10 (10.5)	10,35 2023.03.30	14,44 2023.03.30	П	4,15	ТП-Е7-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений		1
198	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-191	10 (10.5)	12,47 2023.03.30	12,53 2023.03.30	П	0,10	ТП-191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений		1
199	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 110кВ Отрада\с.ш.-2\яч. 8	10 (10.5)	23,15 2023.03.30	23,30 2023.03.30	П	0,25	ПС-ПС 110кВ Отрада\с.ш.-2\яч. 8, ТП-2953, ТП-2п-18, ЦП-ПС 110кВ Отрада	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений		1
200	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-191	10 (10.5)	06,15 2023.03.31	06,25 2023.03.31	П	0,17	ТП-191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений		1
201	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ПС-ПС 110кВ Лебяжье\с.ш.-1\яч. 4	10 (10.5)	10,14 2023.03.31	12,36 2023.03.31	П	2,37	ПС-ПС 110кВ Лебяжье\с.ш.-1\яч. 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений		1
202	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ПС-ПС 35кВ Труслийка\с.ш.-2\яч. 8	10 (10.5)	10,29 2023.03.31	10,57 2023.03.31	П	0,47	ПС-ПС 35кВ Труслийка\с.ш.-2\яч. 8, ТП-Т8-01, ТП-Т8-16, ЦП-ПС 35кВ Труслийка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений		1

203	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ПС-ПС 110кВ Южная\с. ш.-1\яч. 113	6 (6.3)	11,25 2023.03.31	12,50 2023.03.31	п	1,42	ПС-ПС 110кВ Южная\с. ш.-1\яч. 113, ПП-3649 МУП "УльГЭС", ПП-3708 МУП "УльГЭС", ТП-3804А, ТП-3829 ЭПГ, ТП-3928, ЦП-ПС 110кВ Южная	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений	1	
204	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-3320	10 (10.5)	09,08 2023.04.01	12,08 2023.04.01	п	3,00	ТП-3320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений	1
205	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-3490	6 (6.3)	08,49 2023.04.02	09,45 2023.04.02	п	0,93	ТП-3490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений	1
206	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	РП-1 (Облкомхоз)\с.ш.-2\яч. 10	6 (6.3)	11,06 2023.04.02	15,10 2023.04.02	п	4,07	РП-1 (Облкомхоз)\с.ш.-2\яч. 10, РП-1 (Облкомхоз), ТП-2э, ТП-3э Симбтранс сервис, ТП-5э ООО "Регион"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений	1
207	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-Пг8-14	10 (10.5)	10,05 2023.04.03	14,51 2023.04.03	п	4,77	ТП-Пг8-14	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	5	0	0	Журнал технологических нарушений	1
208	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ПС-ПС 35кВ Новоспасская\с.ш.-1\яч. 11	10 (10.5)	13,44 2023.04.03	17,56 2023.04.03	п	4,20	ПС-ПС 35кВ Новоспасская\с.ш.-1\яч. 11, ТП-31, ТП-6102э, ЦП-ПС 35кВ Новоспасская	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений	1
209	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-1882	10 (10.5)	08,25 2023.04.04	14,54 2023.04.04	п	6,48	ТП-1882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений	1
210	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ПС-ПС 500кВ Ключики\с.ш.-1\яч.	10 (10.5)	09,23 2023.04.04	09,52 2023.04.04	п	0,48	ПС-ПС 500кВ Ключики\с.ш.-1\яч., ТП-504, ТП-6205э, ЦП-ПС 500кВ Ключики	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений	1

211	ООО "ЭнергоПром Групп"	вл	ПС-ПС 110кВ Чуфарово \с.ш.-1\яч. Ф10	10 (10.5)	10,40 2023.04.04	12,48 2023.04.04	п	2,13	ПС-ПС 110кВ Чуфарово \с.ш.-1\яч. Ф10, ТП-5624П, ЦП-ПС 110кВ Чуфарово	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1	
212	ООО "ЭнергоПром Групп"	вл	ПС-ПС 35кВ Новоспасская\с.ш.-1\яч. 1	10 (10.5)	11,03 2023.04.04	12,00 2023.04.04	п	0,95	ПС-ПС 35кВ Новоспасская\с.ш.-1\яч. 1, ТП-039 Старатели, ТП-040п, ТП-090 Старатели, ТП-120п, ЦП-ПС 35кВ Новоспасская	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
213	ООО "ЭнергоПром Групп"	кл	ПС-ПС 35кВ Новоспасская\с.ш.-1\яч. 11	10 (10.5)	13,40 2023.04.04	15,20 2023.04.04	п	1,67	ПС-ПС 35кВ Новоспасская\с.ш.-1\яч. 11, ТП-6102э	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
214	ООО "ЭнергоПром Групп"	кл	ПС-ПС 500кВ Ключики\с.ш.-1\яч.	10 (10.5)	16,44 2023.04.04	16,48 2023.04.04	п	0,07	ПС-ПС 500кВ Ключики\с.ш.-1\яч., ТП-504, ТП-6205э, ЦП-ПС 500кВ Ключики	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
215	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-2444	10 (10.5)	10,48 2023.04.05	16,27 2023.04.05	п	5,65	ТП-2444, ТП-2439 Энерготрансень, ТП-2443, ТП-ПС-7148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
216	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-2345	10 (10.5)	10,53 2023.04.05	13,08 2023.04.05	п	2,25	ТП-2345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
217	ООО "ЭнергоПром Групп"	кл	ПС-ЦРП-100 (ГНЦ НИИАР)\с.ш.-1\яч. 19	6 (6.3)	08,25 2023.04.06	10,00 2023.04.06	п	1,58	ПС-ЦРП-100 (ГНЦ НИИАР)\с.ш.-1\яч. 19, ТП-50А, ЦП-ЦРП-100 (ГНЦ НИИАР)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
218	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-1439п	6 (6.3)	09,38 2023.04.06	11,42 2023.04.06	п	2,07	ТП-1439п	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
219	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-3 (Мелькомбинат)	10 (10.5)	10,10 2023.04.06	14,40 2023.04.06	п	4,50	ТП-3 (Мелькомбинат)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1

220	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-7233П	10 (10.5)	14,28 2023.04.06	15,05 2023.04.06	п	0,62	ТП-7233П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
221	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-1585п ВЭ	10 (10.5)	09,38 2023.04.07	13,53 2023.04.07	п	4,25	ТП-1585п ВЭ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
222	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-1333п	10 (10.5)	10,00 2023.04.07	16,54 2023.04.07	п	6,90	ТП-1333п	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
223	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-1500п \Ш04-1	0.38	10,01 2023.04.07	11,47 2023.04.07	п	1,77	ТП-1500п \Ш04-1	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
224	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-1189	10 (10.5)	11,00 2023.04.07	13,10 2023.04.07	п	2,17	ТП-1189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
225	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-3490	6 (6.3)	08,44 2023.04.08	11,07 2023.04.08	п	2,38	ТП-3490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
226	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 110кВ Репьевка\ с.ш.-1\яч. 6	10 (10.5)	10,53 2023.04.08	11,50 2023.04.08	п	0,95	ПС-ПС 110кВ Репьевка\ с.ш.-1\яч. 6, ТП-077, ТП-079п, ТП-081п, ТП-082п	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
227	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 110кВ Репьевка\ с.ш.-1\яч. 5	10 (10.5)	10,53 2023.04.08	11,50 2023.04.08	п	0,95	ПС-ПС 110кВ Репьевка\ с.ш.-1\яч. 5, ТП-074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
228	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-1003г	10 (10.5)	13,54 2023.04.08	16,33 2023.04.08	п	2,65	ТП-1003г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
229	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-1924	10 (10.5)	09,20 2023.04.09	11,43 2023.04.09	п	2,38	ТП-1924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
230	ООО "ЭнергоПром Групп"	ПС	ПС-ПС 35кВ Маклауши	10 (10.5)	07,36 2023.04.10	07,49 2023.04.10	п	0,22	ПС-ПС 35кВ Маклауши, ТП-5617П, ТП-5646П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
231	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ПС-ПС 35кВ Новоспасская\с.ш.-1\яч. 17	10 (10.5)	09,14 2023.04.10	09,23 2023.04.10	п	0,15	ПС-ПС 35кВ Новоспасская\с.ш.-1\яч. 17, ТП-119, ЦП-ПС 35кВ Новоспасская	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
232	ООО "ЭнергоПром Групп"	ПС	ПС-ПС 35кВ Троицкий Сунгур	10 (10.5)	09,14 2023.04.10	09,23 2023.04.10	п	0,15	ПС-ПС 35кВ Троицкий Сунгур	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1

233	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-247	10 (10.5)	09,24 2023.04.10	11,00 2023.04.10	п	1,60	ТП-247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
234	ООО "ЭнергоПром Групп"	вл	ПС-ПС 35кВ Барышская слобода\с.ш.-1\яч. 1	10 (10.5)	10,11 2023.04.10	15,02 2023.04.10	п	4,85	ПС-ПС 35кВ Барышская слобода\с.ш.-1\яч. 1, ТП-3088п, ЦП-ПС 35кВ Барышская слобода	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
235	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-6502Э	10 (10.5)	10,24 2023.04.10	11,52 2023.04.10	п	1,47	ТП-6502Э	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
236	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-583п	10 (10.5)	10,39 2023.04.10	13,15 2023.04.10	п	2,60	ТП-583п	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
237	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-248	10 (10.5)	13,46 2023.04.10	15,29 2023.04.10	п	1,72	ТП-248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
238	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-1558	10 (10.5)	10,01 2023.04.11	12,00 2023.04.11	п	1,98	ТП-1558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
239	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-1098п\Ш 04-1\яч. 5	0.38	10,35 2023.04.11	11,00 2023.04.11	п	0,42	ТП-1098п\Ш 04-1\яч. 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
240	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-1735	10 (10.5)	13,32 2023.04.11	15,09 2023.04.11	п	1,62	ТП-1735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
241	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-1205	10 (10.5)	10,15 2023.04.12	12,10 2023.04.12	п	1,92	ТП-1205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
242	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-б/н Мусин	10 (10.5)	12,23 2023.04.12	13,32 2023.04.12	п	1,15	ТП-б/н Мусин	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
243	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-1173	10 (10.5)	14,15 2023.04.12	15,52 2023.04.12	п	1,62	ТП-1173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
244	ООО "ЭнергоПром Групп"	ПС	ПС-ПС 35кВ Маклауши	10 (10.5)	17,04 2023.04.12	17,10 2023.04.12	п	0,10	ПС-ПС 35кВ Маклауши, ТП-5617п, ТП-5646п	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1

245	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	РП-3717\с.ш.-1\яч. 6	6 (6.3)	09,40 2023.04.13	12,50 2023.04.13	п	3,17	РП-3717\с.ш.-1\яч. 6, ПП-3717, ТП-3055, ТП-3632, ТП-3642 ЭПГ, ТП-3650, ТП-3662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1	
246	ООО "ЭнергоПром Групп"	ПС	ПС-ПС 35кВ Архангельская	10 (10.5)	09,58 2023.04.13	15,35 2023.04.13	п	5,62	ПС-ПС 35кВ Архангельская, ТП-3206П, ТП-3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
247	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ТП-1584П\Ш 04-1\яч. 2	0.38	10,01 2023.04.13	10,38 2023.04.13	п	0,62	ТП-1584П\Ш 04-1\яч. 2	0	0	17	0	0	17	0	0	17	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
248	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-1389	10 (10.5)	11,19 2023.04.13	13,13 2023.04.13	п	1,90	ТП-1389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
249	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ТП-1584П\Ш 04-1\яч. 4	0.38	13,14 2023.04.13	13,47 2023.04.13	п	0,55	ТП-1584П\Ш 04-1\яч. 4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
250	ООО "ЭнергоПром Групп"	ПС	ПС-ПС 35кВ Троицкий Сунгур	10 (10.5)	15,20 2023.04.13	15,25 2023.04.13	п	0,08	ПС-ПС 35кВ Троицкий Сунгур, ТП-088п, ТП-090п, ТП-099п, ТП-Россети	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
251	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-1882	10 (10.5)	08,30 2023.04.15	11,37 2023.04.15	п	3,12	ТП-1882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
252	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-3490	6 (6.3)	12,12 2023.04.16	16,07 2023.04.16	п	3,92	ТП-3490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
253	ООО "ЭнергоПром Групп"	ПС	ПС-ПС 35кВ Троицкий Сунгур\с.ш.-1	10 (10.5)	11,47 2023.04.17	15,55 2023.04.17	п	4,13	ПС-ПС 35кВ Троицкий Сунгур\с.ш.-1, ЦП-ПС 35кВ Троицкий Сунгур	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
254	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 110кВ Старая Кулатка\с.ш.-1\яч. 14	10 (10.5)	12,03 2023.04.17	12,27 2023.04.17	п	0,40	ПС-ПС 110кВ Старая Кулатка\с.ш.-1\яч. 14, ТП-423п, ТП-435п, ЦП-ПС 110кВ Старая Кулатка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1

255	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ПС-ПС 110кВ Ишеевка \с.ш.-2\яч. 16	10 (10.5)	14,35 2023.04.17	16,10 2023.04.17	п	1,58	ПС-ПС 110кВ Ишеевка \с.ш.-2\яч. 16, ТП-1047п (с.Салмановка) ОЭС, ТП-1048п (с.Салмановка) ОЭС, ТП-1442п(с.Салмановка), ТП-1460п (ст. Лаишевка) скважины, ТП-1686п, ТП-1861п, ЦП-ПС 110кВ Ишеевка	0	0	4	0	0	4	0	0	4	0	0	100		Журнал технологических нарушений			1
256	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ПС-ПС 35кВ Славкино \с.ш.-1\яч. 8	10 (10.5)	15,10 2023.04.17	15,25 2023.04.17	п	0,25	ПС-ПС 35кВ Славкино \с.ш.-1\яч. 8, ТП-549, ТП-550, ТП-552п, ТП-565, ЦП-ПС 35кВ Славкино	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Журнал технологических нарушений			1
257	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 110кВ Курмаевка \с.ш.-1\яч. 8	10 (10.5)	15,10 2023.04.17	15,25 2023.04.17	п	0,25	ПС-ПС 110кВ Курмаевка \с.ш.-1\яч. 8, ТП-528п, ЦП-ПС 110кВ Курмаевка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Журнал технологических нарушений			1	
258	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-1333п	10 (10.5)	09,57 2023.04.18	14,59 2023.04.18	п	5,03	ТП-1333п	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Журнал технологических нарушений			1	
259	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 35кВ Коржевка \с.ш.-1\яч. 7	10 (10.5)	10,25 2023.04.18	16,46 2023.04.18	п	6,35	ПС-ПС 35кВ Коржевка \с.ш.-1\яч. 7, ТП-К7-4, ЦП-ПС 35кВ Коржевка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Журнал технологических нарушений			1	
260	ООО "ЭнергоПром Групп"	ПС	ПС-ПС 35кВ Троицкий Сунгур	10 (10.5)	11,14 2023.04.18	15,47 2023.04.18	п	4,55	ПС-ПС 35кВ Троицкий Сунгур	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Журнал технологических нарушений			1	

261	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ПС-ПС 35кВ Белый яр\с.ш.-1\яч. яч2	10 (10.5)	11,24 2023.04.18	16,12 2023.04.18	п	4,80	ПС-ПС 35кВ Белый яр\с.ш.-1\яч. яч2, ТП-2310 МРСК, ТП-2610, ЦП-ПС 35кВ Белый яр	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1		
262	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ПС-ПС 110кВ Налеика\с.ш.-1\яч. б	10 (10.5)	13,04 2023.04.18	16,11 2023.04.18	п	3,12	ПС-ПС 110кВ Налеика\с.ш.-1\яч. б, ТП-Н6-10, ТП-Н6-11, ТП-Н6-14, ТП-Н6-19, ЦП-ПС 110кВ Налеика	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1	
263	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-79П	10 (10.5)	10,02 2023.04.19	14,25 2023.04.19	п	4,38	ТП-79П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1	
264	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ПС-ПС 35кВ Новоспасская\с.ш.-1\яч. 17	10 (10.5)	11,00 2023.04.19	11,23 2023.04.19	п	0,38	ПС-ПС 35кВ Новоспасская\с.ш.-1\яч. 17, ТП-119, ЦП-ПС 35кВ Новоспасская	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1	
265	ООО "ЭнергоПром Групп"	КВЛ	ПС-ПС 110кВ Чуфарово\с.ш.-1\яч. Ф11	10 (10.5)	10,00 2023.04.20	12,45 2023.04.20	п	2,75	ПС-ПС 110кВ Чуфарово\с.ш.-1\яч. Ф11, ТП-75013, ТП-75053, ЦП-ПС 110кВ Чуфарово	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1	
266	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ПС-ПС 220кВ Кременки\с.ш.-3\яч. 335	6 (6.3)	11,06 2023.04.20	13,47 2023.04.20	п	2,68	ПС-ПС 220кВ Кременки\с.ш.-3\яч. 335, ТП-1565п Неверов О.Н., ТП-1568, ТП-1570п (Кузнецов Н.Н.), ТП-1761п (СНТ Парус), ТП-1777п Волжские Зори, ТП-1832п СНТ Волгарь	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1

267	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ТП-ПС 110 кВ ГПП-2 "ПП" \с.ш.-1 \яч. 33	10 (10.5)	12,22 2023.04.20	13,46 2023.04.20	П	1,40	ТП-ПС 110 кВ ГПП-2 "ПП" \с.ш.-1 \яч. 33, ТП-ПС 110 кВ ГПП-2 "ПП"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1	
268	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ТП-ПС 110 кВ ГПП-2 "ПП" \с.ш.-3 \яч. 77	10 (10.5)	12,22 2023.04.20	13,46 2023.04.20	П	1,40	ТП-ПС 110 кВ ГПП-2 "ПП" \с.ш.-3 \яч. 77, ТП-ПС 110 кВ ГПП-2 "ПП"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
269	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 110кВ Тереньга \с.ш.-1 \яч. 5	10 (10.5)	08,30 2023.04.21	09,48 2023.04.21	П	1,30	ПС-ПС 110кВ Тереньга \с.ш.-1 \яч. 5, ТП-6268П, ТП-6341П, ЦП-ПС 110кВ Тереньга	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
270	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-4066А	10 (10.5)	10,25 2023.04.21	14,38 2023.04.21	П	4,22	ТП-4066А	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
271	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 110кВ Курмаевка \с.ш.-1 \яч. 8	10 (10.5)	11,00 2023.04.21	11,08 2023.04.21	П	0,13	ПС-ПС 110кВ Курмаевка \с.ш.-1 \яч. 8, ТП-528П, ЦП-ПС 110кВ Курмаевка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
272	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ПС-ПС 35кВ Славкино \с.ш.-1 \яч. 8	10 (10.5)	11,00 2023.04.21	11,08 2023.04.21	П	0,13	ПС-ПС 35кВ Славкино \с.ш.-1 \яч. 8, ТП-549, ТП-550, ТП-552П, ТП-565, ЦП-ПС 35кВ Славкино	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
273	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-6П	10 (10.5)	11,16 2023.04.21	12,58 2023.04.21	П	1,70	ТП-6П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1

274	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 35кВ Татарский Калмаюр \с.ш.-1\яч. 7	10 (10.5)	11,38 2023.04.21	14,33 2023.04.21	п	2,92	ПС-ПС 35кВ Татарский Калмаюр \с.ш.-1\яч. 7, ТП-2442 ЭПГ, ТП-2445 ЭПГ, ТП-2624 ЭПГ, ЦП-ПС 35кВ Татарский Калмаюр	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1	
275	ООО "ЭнергоПром Групп"	КВЛ	ПС-ПС 110кВ ЗСК \с.ш.-3\яч. 3	10 (10.5)	12,05 2023.04.21	13,00 2023.04.21	п	0,92	ПС-ПС 110кВ ЗСК \с.ш.-3\яч. 3, ТП-7122П, ТП-7136П, ЦП-ПС 110кВ ЗСК	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
276	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ПС-ПС 110кВ Вешкайма \с.ш.-1\яч. Ф7	10 (10.5)	13,00 2023.04.21	14,55 2023.04.21	п	1,92	ПС-ПС 110кВ Вешкайма \с.ш.-1\яч. Ф7, ТП-28(52), ТП-33п (АО Тандер), ЦП-ПС 110кВ Вешкайма	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
277	ООО "ЭнергоПром Групп"	КВЛ	ПС-ПС 110кВ Барыш-тяговая \с.ш.-1\яч. яч.18	10 (10.5)	13,00 2023.04.21	15,31 2023.04.21	п	2,52	ПС-ПС 110кВ Барыш-тяговая \с.ш.-1\яч. яч.18, ТП-139, ЦП-ПС 110кВ Барыш-тяговая	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1

278	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ПС-ПС 220кВ Кременки \с.ш.-3\яч. 335	6 (6.3)	19,01 2023.04.21	19,07 2023.04.21	П	0,10	ПС-ПС 220кВ Кременки \с.ш.-3\яч. 335, ТП-12 Солнечно е, ТП-1541п, ТП-1564п, ТП-1566п (СНТ Геолог) УЭС, ТП-1757п ЭПГ, ТП-1762п, ТП-1779п, ТП-3001г Никитенк о, ЦП-ПС 220кВ Кременки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1	
279	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-1573	10 (10.5)	09,16 2023.04.22	11,14 2023.04.22	П	1,97	ТП-1573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
280	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	РП-ПС 110 кВ Автозаводская\с.ш.-5\яч. 10	6 (6.3)	09,35 2023.04.24	16,00 2023.04.24	П	6,42	РП-ПС 110 кВ Автозаводская\с.ш.-5\яч. 10, РП-ПС 110 кВ Автозаводская	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
281	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	РП-ПС 110 кВ Автозаводская\с.ш.-5\яч. 10	6 (6.3)	09,35 2023.04.24	16,00 2023.04.24	П	6,42	РП-ПС 110 кВ Автозаводская\с.ш.-5\яч. 10, РП-ПС 110 кВ Автозаводская	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
282	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ПС-ПС 110кВ Дмитриев о-Помяркино\с.ш.-1\яч. 4	10 (10.5)	10,02 2023.04.24	10,13 2023.04.24	П	0,18	ПС-ПС 110кВ Дмитриев о-Помяркино\с.ш.-1\яч. 4, ТП-3381, ТП-3395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
283	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-12п	10 (10.5)	10,10 2023.04.24	16,34 2023.04.24	П	6,40	ТП-12п	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
284	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-4066	10 (10.5)	10,16 2023.04.24	14,59 2023.04.24	П	4,72	ТП-4066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
285	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-7503Э	10 (10.5)	10,46 2023.04.24	14,19 2023.04.24	П	3,55	ТП-7503Э	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1

286	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ТП-ПС 110 кВ ГПП-2 "ПП" \с.ш.-3\яч. 71	10 (10.5)	12,49 2023.04.24	14,07 2023.04.24	П	1,30	ТП-ПС 110 кВ ГПП-2 "ПП" \с.ш.-3\яч. 71, ТП-301, ТП-303, ТП-ПС 110 кВ ГПП-2 "ПП"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1	
287	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ПС-ПС 110кВ Дмитриев о-Помряскино \с.ш.-1\яч. 4	10 (10.5)	13,55 2023.04.24	14,02 2023.04.24	П	0,12	ПС-ПС 110кВ Дмитриев о-Помряскино \с.ш.-1\яч. 4, ТП-3381, ТП-3395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
288	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ПС-ПС 110кВ Радищев о \с.ш.-1\яч. 6	10 (10.5)	10,05 2023.04.26	10,07 2023.04.26	П	0,03	ПС-ПС 110кВ Радищев о \с.ш.-1\яч. 6, ТП-319п, ТП-341п, ТП-353п, ЦП-ПС 110кВ Радищев о	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
289	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ПС-ПС 110кВ Радищев о \с.ш.-1\яч. 6	10 (10.5)	15,45 2023.04.26	15,48 2023.04.26	П	0,05	ПС-ПС 110кВ Радищев о \с.ш.-1\яч. 6, ТП-319п, ТП-341п, ТП-353п, ЦП-ПС 110кВ Радищев о	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
290	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-61П	10 (10.5)	09,02 2023.04.27	12,25 2023.04.27	П	3,38	ТП-61П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
291	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ТП-1587п\Ш 04-1\яч. 1	0.38	10,09 2023.04.27	15,09 2023.04.27	П	5,00	ТП-1587п\Ш 04-1\яч. 1	0	0	61	0	0	61	0	0	0	61	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
292	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 110кВ Мулловка \с.ш.-1\яч. 7	10 (10.5)	10,11 2023.04.27	12,20 2023.04.27	П	2,15	ПС-ПС 110кВ Мулловка \с.ш.-1\яч. 7, ТП-1273, ЦП-ПС 110кВ Мулловка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
293	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-4290	10 (10.5)	12,02 2023.04.27	14,45 2023.04.27	П	2,72	ТП-4290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1

294	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ПС-ПС 35кВ Белый яр\с.ш.- 1\яч. яч2	10 (10.5)	12,50 2023.04.27	13,05 2023.04.27	П	0,25	ПС-ПС 35кВ Белый яр\с.ш.- 1\яч. яч2, ТП-2310 МРСК, ТП- 2610, ЦП- ПС 35кВ Белый яр	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологи ческих нарушени й			1			
295	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ПС-ПС 110кВ Александ ровка\с.ш .-1\яч. 12	10 (10.5)	13,05 2023.04.27	14,20 2023.04.27	П	1,25	ПС-ПС 110кВ Александ ровка\с.ш .-1\яч. 12, ТП-4203, ЦП-ПС 110кВ Александ ровка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологи ческих нарушени й			1	
296	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ПС-ПС 35кВ Белый яр\с.ш.- 1\яч. яч2	10 (10.5)	15,36 2023.04.27	15,56 2023.04.27	П	0,33	ПС-ПС 35кВ Белый яр\с.ш.- 1\яч. яч2, ТП-2310 МРСК, ТП- 2610, ЦП- ПС 35кВ Белый яр	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологи ческих нарушени й			1	
297	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-7506э	10 (10.5)	09,49 2023.04.28	13,20 2023.04.28	П	3,52	ТП-7506э	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологи ческих нарушени й			1	
298	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ПС-ПС 110кВ Новая Майна\с. ш.-1\яч. 10	10 (10.5)	10,12 2023.04.28	11,17 2023.04.28	П	1,08	ПС-ПС 110кВ Новая Майна\с. ш.-1\яч. 10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологи ческих нарушени й			1
299	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-1066	10 (10.5)	10,15 2023.04.28	12,46 2023.04.28	П	2,52	ТП-1066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологи ческих нарушени й			1	
300	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 110кВ ЗСК\с.ш.- 4\яч. 412	6 (6.3)	15,17 2023.04.28	16,18 2023.04.28	П	1,02	ПС-ПС 110кВ ЗСК\с.ш.- 4\яч. 412, ТП-3700Г, ЦП-ПС 110кВ ЗСК	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологи ческих нарушени й			1
301	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-2390Н	10 (10.5)	09,11 2023.07.01	09,27 2023.07.01	П	0,27	ТП-2390Н	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологи ческих нарушени й			1	
302	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-3 Т+	6 (6.3)	11,02 2023.07.01	17,51 2023.07.01	П	6,82	ТП-3 Т+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологи ческих нарушени й			1	
303	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ТП- 1587\ШО 4-1\яч. 1	0.38	09,24 2023.07.03	11,55 2023.07.03	П	2,52	ТП- 1587\ШО 4-1\яч. 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологи ческих нарушени й			1	

304	ООО "ЭнергоПром Групп"	ПС	ПС-ПС 110кВ Тагай	10 (10.5)	06,20 2023.07.04	06,29 2023.07.04	п	0,15	ПС-ПС 110кВ Тагай, ТП-5483п	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений		1
305	ООО "ЭнергоПром Групп"	ПС	ПС-ПС 110кВ Уржумская	10 (10.5)	06,20 2023.07.04	06,29 2023.07.04	п	0,15	ПС-ПС 110кВ Уржумская, ТП-1029п, ТП-1189, ТП-1464п, ТП-5297п, ТП-5356, ТП-5612п, ТП-5613п, ТП-5659	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	12	Журнал технологических нарушений		1	
306	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ПС-ТП-5001 УльГЭС.с. ш.-1\яч. 7	10 (10.5)	08,30 2023.07.04	16,30 2023.07.04	п	8,00	ПС-ТП-5001 УльГЭС.с. ш.-1\яч. 7, ЦП-ТП-5001 УльГЭС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений		1
307	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	РП-214 МУП УльГЭС.с. ш.-1\яч. 9	6 (6.3)	09,28 2023.07.04	17,20 2023.07.04	п	7,87	РП-214 МУП УльГЭС.с. ш.-1\яч. 9, РП-214 МУП УльГЭС, ТП-2186, ТП-2197 ЭПГ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений		1
308	ООО "ЭнергоПром Групп"	КВЛ	ПС-ПС 110кВ Куроедов о\с.ш.-1\яч. 8	10 (10.5)	09,38 2023.07.04	09,52 2023.07.04	п	0,23	ПС-ПС 110кВ Куроедов о\с.ш.-1\яч. 8, ТП-577, ЦП-ПС 110кВ Куроедово	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений		1
309	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 110кВ Канадей\с.ш.-1\яч. 6	10 (10.5)	09,38 2023.07.04	09,52 2023.07.04	п	0,23	ПС-ПС 110кВ Канадей\с.ш.-1\яч. 6, ТП-541п, ЦП-ПС 110кВ Канадей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений		1
310	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ПС-ПС 110кВ Ишеевка\с.ш.-1\яч. 17	10 (10.5)	10,03 2023.07.04	10,09 2023.07.04	п	0,10	ПС-ПС 110кВ Ишеевка\с.ш.-1\яч. 17, ТП-1053п, ТП-1298п, ТП-1393п, ТП-1448, ТП-1863п	0	0	48	0	0	48	0	0	4	44	0	185	Журнал технологических нарушений		1	

311	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ПС-ПС 110кВ Ишеевка\с.ш.-1\яч. 17	10 (10.5)	10,03 2023.07.04	15,20 2023.07.04	п	5,28	ПС-ПС 110кВ Ишеевка\с.ш.-1\яч. 17, ТП-1331п, ТП-1447п ЭПГ, ТП-1449, ТП-1458п, ТП-1673	0	0	48	0	0	48	0	0	4	44	0	185		Журнал технологических нарушений			1	
312	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ПС-ПС 110кВ Зенит\с.ш.-1\яч. 8	10 (10.5)	13,06 2023.07.04	15,29 2023.07.04	п	2,38	ПС-ПС 110кВ Зенит\с.ш.-1\яч. 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Журнал технологических нарушений			1	
313	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ПС-ПС 110кВ Ишеевка\с.ш.-1\яч. 17	10 (10.5)	15,12 2023.07.04	15,20 2023.07.04	п	0,13	ПС-ПС 110кВ Ишеевка\с.ш.-1\яч. 17, ТП-1053п, ТП-1298п, ТП-1393п, ТП-1448, ТП-1863п	0	0	48	0	0	48	0	0	4	44	0	185		Журнал технологических нарушений			1	
314	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 110кВ Отрада\с.ш.-2\яч. 8	10 (10.5)	21,20 2023.07.04	21,28 2023.07.04	п	0,13	ПС-ПС 110кВ Отрада\с.ш.-2\яч. 8, ТП-2п-18, ТП-2п-2953, ЦП-ПС 110кВ Отрада	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Журнал технологических нарушений			1	
315	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-2п-2953	10 (10.5)	21,20 2023.07.04	21,28 2023.07.04	п	0,13	ТП-2п-2953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Журнал технологических нарушений			1	
316	ООО "ЭнергоПром Групп"	ПС	ПС-ПС 110кВ Уржумская	10 (10.5)	06,02 2023.07.05	06,12 2023.07.05	п	0,17	ПС-ПС 110кВ Уржумская, ТП-1029п, ТП-1189, ТП-1464п, ТП-5297п, ТП-5356, ТП-5612п, ТП-5613п, ТП-5659	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	12		Журнал технологических нарушений			1
317	ООО "ЭнергоПром Групп"	ПС	ПС-ПС 110кВ Тагай	10 (10.5)	06,02 2023.07.05	06,12 2023.07.05	п	0,17	ПС-ПС 110кВ Тагай, ТП-5483п	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Журнал технологических нарушений			1	

318	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ПС-ПС 110кВ Сурская\с.ш.-2\яч. 8	10 (10.5)	09,55 2023.07.05	12,21 2023.07.05	п	2,43	ПС-ПС 110кВ Сурская\с.ш.-2\яч. 8, ТП-3031П(МРСК) 38П (УСК), ТП-3057П, ТП-3126П, ЦП-ПС 110кВ Сурская	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений		1	
319	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ПС-ПС 35кВ Крупская\с.ш.-1\яч. 23	10 (10.5)	11,40 2023.07.05	15,22 2023.07.05	п	3,70	ПС-ПС 35кВ Крупская\с.ш.-1\яч. 23, ТП-1086, ТП-1571, ЦП-ПС 35кВ Крупская	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений		1
320	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-4162	6 (6.3)	11,48 2023.07.05	13,08 2023.07.05	п	1,33	ТП-4162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений		1
321	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 110кВ Канадей\с.ш.-1\яч. 6	10 (10.5)	12,19 2023.07.05	12,35 2023.07.05	п	0,27	ПС-ПС 110кВ Канадей\с.ш.-1\яч. 6, ТП-541п, ЦП-ПС 110кВ Канадей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений		1
322	ООО "ЭнергоПром Групп"	КВЛ	ПС-ПС 110кВ Куроедов\с.ш.-1\яч. 8	10 (10.5)	12,19 2023.07.05	12,35 2023.07.05	п	0,27	ПС-ПС 110кВ Куроедов\с.ш.-1\яч. 8, ТП-577, ЦП-ПС 110кВ Куроедово	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений		1
323	ООО "ЭнергоПром Групп"	ПС	ПС-ПС 110кВ Тагай	10 (10.5)	12,34 2023.07.05	12,42 2023.07.05	п	0,13	ПС-ПС 110кВ Тагай, ТП-5483П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений		1
324	ООО "ЭнергоПром Групп"	ПС	ПС-ПС 110кВ Уржумская	10 (10.5)	12,34 2023.07.05	12,42 2023.07.05	п	0,13	ПС-ПС 110кВ Уржумская	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений		1
325	ООО "ЭнергоПром Групп"	ПС	ПС-ПС 110кВ Уржумская	10 (10.5)	12,34 2023.07.05	12,42 2023.07.05	п	0,13	ПС-ПС 110кВ Уржумская, ТП-1029П, ТП-1189, ТП-1464П, ТП-5297п, ТП-5356, ТП-5612п, ТП-5613п, ТП-5659	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	12	0	0	0	Журнал технологических нарушений		1

326	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 110кВ Канадей\ с.ш.-1\яч. 6	10 (10.5)	16,47 2023.07.05	17,01 2023.07.05	п	0,23	ПС-ПС 110кВ Канадей\ с.ш.-1\яч. 6, ТП-541п, ЦП-ПС 110кВ Канадей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1		
327	ООО "ЭнергоПром Групп"	квл	ПС-ПС 110кВ Куроедов о\с.ш.-1\яч. 8	10 (10.5)	16,47 2023.07.05	17,01 2023.07.05	п	0,23	ПС-ПС 110кВ Куроедов о\с.ш.-1\яч. 8, ТП-577, ЦП-ПС 110кВ Куроедово	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1	
328	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-2п-2953	10 (10.5)	21,12 2023.07.05	21,25 2023.07.05	п	0,22	ТП-2п-2953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1	
329	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-218	10 (10.5)	08,20 2023.07.06	16,55 2023.07.06	п	8,58	ТП-218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1	
330	ООО "ЭнергоПром Групп"	квл	ПС-ПС 110кВ Ишеевка\ с.ш.-1\яч. 17	10 (10.5)	09,59 2023.07.06	14,44 2023.07.06	п	4,75	ПС-ПС 110кВ Ишеевка\ с.ш.-1\яч. 17, ТП-1053п, ТП-1298п, ТП-1331п, ТП-1333п, ТП-1335п ЭПГ, ТП-1393п, ТП-1432п УльГЭС, ТП-1433п ОЭС, ТП-1447п ЭПГ, ТП-1448, ТП-1449, ТП-1456п ОЭС, ТП-1458п, ТП-1459п - нов, ТП-1673, ТП-1863п, ЦП	0	0	48	0	0	48	0	0	4	44	0	185	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
331	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-2390Н	10 (10.5)	11,00 2023.07.06	12,00 2023.07.06	п	1,00	ТП-2390Н	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1	
332	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-Профи	10 (10.5)	12,04 2023.07.06	12,10 2023.07.06	п	0,10	ТП-Профи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1	

333	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	РП-КРУН-Б 6 кВ\с.ш.-1\яч. 2	6 (6.3)	13,51 2023.07.06	15,58 2023.07.06	п	2,12	РП-КРУН-Б 6 кВ\с.ш.-1\яч. 2, ПП-КРУН-Б 6 кВ, ТП-15 (Красный Гуляй), ТП-18 (Красный Гуляй)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений		1
334	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 110кВ Большие ключици \с.ш.-1\яч. 7	10 (10.5)	09,34 2023.07.07	09,40 2023.07.07	п	0,10	ПС-ПС 110кВ Большие ключици \с.ш.-1\яч. 7, ТП-1645П, ЦП-ПС 110кВ Большие ключици	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	24	Журнал технологических нарушений		1	
335	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-1477П	10 (10.5)	09,50 2023.07.07	10,44 2023.07.07	п	0,90	ТП-1477П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений		1
336	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-2018П	10 (10.5)	10,25 2023.07.07	11,58 2023.07.07	п	1,55	ТП-2018П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений		1
337	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ПС-ПС 35кВ Льяноком бинат\с.ш.-1\яч. 23	10 (10.5)	18,06 2023.07.07	19,42 2023.07.07	п	1,60	ПС-ПС 35кВ Льяноком бинат\с.ш.-1\яч. 23, ТП-1800, ЦП-ПС 35кВ Льяноком бинат	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений		1
338	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-77П	10 (10.5)	18,21 2023.07.08	19,35 2023.07.08	п	1,23	ТП-77П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений		1
339	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 110кВ Канадей\с.ш.-1\яч. 6	10 (10.5)	09,10 2023.07.10	09,16 2023.07.10	п	0,10	ПС-ПС 110кВ Канадей\с.ш.-1\яч. 6, ТП-541п, ЦП-ПС 110кВ Канадей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений		1
340	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 110кВ Горенки\с.ш.-1\яч. Ф3	10 (10.5)	09,55 2023.07.10	15,50 2023.07.10	п	5,92	ПС-ПС 110кВ Горенки\с.ш.-1\яч. Ф3, ТП-75п, ЦП-ПС 110кВ Горенки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений		1

341	ООО "ЭнергоПром Групп"	КВЛ	ПС-ПС 110кВ Куроедов о\с.ш.-1\яч. 8	10 (10.5)	10,50 2023.07.10	16,05 2023.07.10	п	5,25	ПС-ПС 110кВ Куроедов о\с.ш.-1\яч. 8, ТП-577, ЦП-ПС 110кВ Куроедов о	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений		1
342	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 110кВ Канадей\с.ш.-1\яч. 6	10 (10.5)	16,12 2023.07.10	16,17 2023.07.10	п	0,08	ПС-ПС 110кВ Канадей\с.ш.-1\яч. 6, ТП-541п, ЦП-ПС 110кВ Канадей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений		1
343	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	РП-3\с.ш.-1\яч. 16	10 (10.5)	08,31 2023.07.11	17,59 2023.07.11	п	9,47	РП-3\с.ш.-1\яч. 16, РП-3, ТП-176, ТП-185, ТП-206 Альянс-К, ТП-214, ТП-220, 220А, ТП-247, ТП-284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений		1
344	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-6н СНТ Якорь	10 (10.5)	08,54 2023.07.11	17,13 2023.07.11	п	8,32	ТП-6н СНТ Якорь	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений		1
345	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 35кВ Высокий Колок\с.ш.-1\яч. 20	10 (10.5)	09,48 2023.07.11	13,04 2023.07.11	п	3,27	ПС-ПС 35кВ Высокий Колок\с.ш.-1\яч. 20, ТП-4289, ЦП-ПС 35кВ Высокий Колок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений		1
346	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-423п	10 (10.5)	12,21 2023.07.11	17,30 2023.07.11	п	5,15	ТП-423п	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений		1
347	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 110кВ Репьёвка\с.ш.-1\яч. 5	10 (10.5)	13,08 2023.07.11	14,51 2023.07.11	п	1,72	ПС-ПС 110кВ Репьёвка\с.ш.-1\яч. 5, ТП-074, ЦП-ПС 110кВ Репьёвка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений		1

348	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-ПС 110 кВ Гидронамыв	110	06,12 2023.07.12	06,26 2023.07.12	п	0,23	ТП-ПС 110 кВ Гидронамыв, ТП-"Сибинвест", ТП-1001г Латыпов, ТП-1003г БАРС, ТП-1004г Башкатов, ТП-1006г НЕО ГРУПП, ТП-1434п, ТП-1439п, ТП-1444п, ТП-1477п, ТП-1478п	0	0	9	0	0	9	0	0	9	0	2		Журнал технологических нарушений			1
349	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	РП-З\с.ш.-1\яч. 16	10 (10.5)	08,23 2023.07.12	15,36 2023.07.12	п	7,22	РП-З\с.ш.-1\яч. 16, ТП-214, ТП-220, 220А	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Журнал технологических нарушений			1
350	ООО "ЭнергоПром Групп"	КВЛ	ПС-ПС 110кВ Луговая\с.ш.-1\яч. 14	10 (10.5)	09,20 2023.07.12	11,52 2023.07.12	п	2,53	ПС-ПС 110кВ Луговая\с.ш.-1\яч. 14, ТП-1826п	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Журнал технологических нарушений			1
351	ООО "ЭнергоПром Групп"	КВЛ	ПС-ПС 110кВ Луговая\с.ш.-1\яч. 14	10 (10.5)	09,20 2023.07.12	09,28 2023.07.12	п	0,13	ПС-ПС 110кВ Луговая\с.ш.-1\яч. 14, ТП-1827п	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Журнал технологических нарушений			1
352	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-5638П	10 (10.5)	10,08 2023.07.12	14,56 2023.07.12	п	4,80	ТП-5638П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Журнал технологических нарушений			1
353	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 110кВ Тепличная\с.ш.-1\яч. 7	10 (10.5)	11,08 2023.07.12	12,30 2023.07.12	п	1,37	ПС-ПС 110кВ Тепличная\с.ш.-1\яч. 7, ТП-1540 ЭПГ, ТП-1543п, ЦП ПС 110кВ Тепличная	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Журнал технологических нарушений			1
354	ООО "ЭнергоПром Групп"	КВЛ	ПС-ПС 110кВ Луговая\с.ш.-1\яч. 14	10 (10.5)	11,45 2023.07.12	11,52 2023.07.12	п	0,12	ПС-ПС 110кВ Луговая\с.ш.-1\яч. 14, ТП-1827п	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Журнал технологических нарушений			1
355	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ПС-ПС 110кВ Радищев\с.ш.-1\яч. 7	10 (10.5)	13,02 2023.07.12	14,46 2023.07.12	п	1,73	ПС-ПС 110кВ Радищев\с.ш.-1\яч. 7, ТП-324п, ТП-325п, ТП-327п	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Журнал технологических нарушений			1

356	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 220кВ Барыш\с.ш.-1\яч. яч 107	10 (10.5)	13,22 2023.07.12	17,56 2023.07.12	п	4,57	ПС-ПС 220кВ Барыш\с.ш.-1\яч. яч 107, ТП-126, ТП-6501Э	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
357	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 110кВ Нагорная \с.ш.-1\яч. 13	10 (10.5)	13,47 2023.07.12	17,43 2023.07.12	п	3,93	ПС-ПС 110кВ Нагорная \с.ш.-1\яч. 13, ТП-1 ОАО "Новоспаскавтотранс	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
358	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ПС-ПС 110кВ Лебяжье\с.ш.-1\яч. 8	10 (10.5)	10,10 2023.07.13	12,35 2023.07.13	п	2,42	ПС-ПС 110кВ Лебяжье\с.ш.-1\яч. 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
359	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ПС-ПС 35кВ Трицкий Сунгур\с.ш.-1\яч. 5	10 (10.5)	10,46 2023.07.13	12,05 2023.07.13	п	1,32	ПС-ПС 35кВ Трицкий Сунгур\с.ш.-1\яч. 5, ТП-090п, ТП-Россети, ЦП-ПС 35кВ Трицкий Сунгур	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
360	ООО "ЭнергоПром Групп"	КВЛ	ПС-ПС 110кВ Барыш-тяговая\с.ш.-1\яч. яч.18	10 (10.5)	13,05 2023.07.13	16,35 2023.07.13	п	3,50	ПС-ПС 110кВ Барыш-тяговая\с.ш.-1\яч. яч.18, ТП-139, ЦП-ПС 110кВ Барыш-тяговая	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
361	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ПС-ПС 35кВ Новоспасская\с.ш.-1\яч. 11	10 (10.5)	13,45 2023.07.13	16,35 2023.07.13	п	2,83	ПС-ПС 35кВ Новоспасская\с.ш.-1\яч. 11, ТП-31, ТП-6102э, ЦП-ПС 35кВ Новоспасская	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
362	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-2 (Красны Гуляй)\Ш 04-1\яч. 2	0.38	15,42 2023.07.13	16,01 2023.07.13	п	0,32	ТП-2 (Красны Гуляй)\Ш 04-1\яч. 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
363	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	РП-6\с.ш.-1\яч. 16	10 (10.5)	08,30 2023.07.14	16,45 2023.07.14	п	8,25	РП-6\с.ш.-1\яч. 16, ТП-220, 220А, ТП-232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1

374	ООО "ЭнергоПром Групп"	ПС	ПС-ПС 110кВ Сосновка	10 (10.5)	09,03 2023.07.17	09,20 2023.07.17	п	0,28	ПС-ПС 110кВ Сосновка, ТП-27П, ТП-33П, ТП-35П, ТП-64П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений		1	
375	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 110кВ Горенки\с.ш.-1\яч. ФЭ	10 (10.5)	10,09 2023.07.17	16,40 2023.07.17	п	6,52	ПС-ПС 110кВ Горенки\с.ш.-1\яч. ФЭ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений		1
376	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 110кВ Тереньга\с.ш.-2\яч. 14	10 (10.5)	10,25 2023.07.17	16,32 2023.07.17	п	6,12	ПС-ПС 110кВ Тереньга\с.ш.-2\яч. 14, ТП-6344П, ЦП-ПС 110кВ Тереньга	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений		1
377	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ПС-ПС 35кВ Никольская-1\с.ш.-1\яч. 5	10 (10.5)	10,27 2023.07.17	12,20 2023.07.17	п	1,88	ПС-ПС 35кВ Никольская-1\с.ш.-1\яч. 5, ТП-1615, ЦП-ПС 35кВ Никольская-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений		1
378	ООО "ЭнергоПром Групп"	ПС	ПС-ПС 110кВ Октябрьская	10 (10.5)	11,19 2023.07.17	12,05 2023.07.17	п	0,77	ПС-ПС 110кВ Октябрьская, ТП-307п, ТП-310п, ТП-313П, ТП-347п	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений		1
379	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 110кВ Новая Майна\с.ш.-2\яч. 15	10 (10.5)	12,06 2023.07.17	13,09 2023.07.17	п	1,05	ПС-ПС 110кВ Новая Майна\с.ш.-2\яч. 15, ТП-1002, ЦП-ПС 110кВ Новая Майна	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений		1
380	ООО "ЭнергоПром Групп"	КВЛ	ПС-ПС 110кВ Октябрьская\с.ш.-1\яч. 5	10 (10.5)	12,31 2023.07.17	16,12 2023.07.17	п	3,68	ПС-ПС 110кВ Октябрьская\с.ш.-1\яч. 5, ТП-307п, ЦП-ПС 110кВ Октябрьская	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений		1
381	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 110кВ Безводовка\с.ш.-1\яч. 1	10 (10.5)	14,10 2023.07.17	14,17 2023.07.17	п	0,12	ПС-ПС 110кВ Безводовка\с.ш.-1\яч. 1, ТП-Б1-03, ТП-Б1-14, ТП-Б1-20, ТП-Б1-21, ЦП-ПС 110кВ Безводовка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений		1

382	ООО "ЭнергоПром Групп"	ПС	ПС-ПС 110кВ Октябрьская	10 (10.5)	17,40 2023.07.17	18,00 2023.07.17	п	0,33	ПС-ПС 110кВ Октябрьская, ТП-307л, ТП-310л, ТП-313л, ТП-347л	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1	
383	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-2350 (УПРЗ)	6 (6.3)	09,16 2023.07.18	12,22 2023.07.18	п	3,10	ТП-2350 (УПРЗ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
384	ООО "ЭнергоПром Групп"	ПС	ПС-ПС 110кВ Октябрьская	10 (10.5)	09,17 2023.07.18	09,31 2023.07.18	п	0,23	ПС-ПС 110кВ Октябрьская	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
385	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ПС-ПС 110кВ Бирючевская\с.ш.-1\яч. 2	10 (10.5)	09,23 2023.07.18	09,24 2023.07.18	п	0,02	ПС-ПС 110кВ Бирючевская\с.ш.-1\яч. 2, ТП-1357л, ТП-1489, ТП-1492, ТП-1675л ЭПГ, ТП-1741, ТП-1745 УВКС, ЦП-ПС 110кВ Бирючевская	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	28				1		
386	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 110кВ Ишеевка\с.ш.-1\яч. 7	10 (10.5)	09,23 2023.07.18	09,24 2023.07.18	п	0,02	ПС-ПС 110кВ Ишеевка\с.ш.-1\яч. 7, ТП-1043л, ТП-1083л, ТП-1123 мрск, ТП-1126л, ТП-1129 мрск, ТП-1150, ТП-1301 мрск, ТП-1388 мрск, ТП-1400 мрск, ТП-1493л, ТП-1494 мрск, ТП-1495л, ТП-1496 мрск, ТП-1497 мрск, ТП-1498л, ТП-	0	0	23	0	0	23	0	0	9	14	0	15				1			
387	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-067л	10 (10.5)	10,16 2023.07.18	12,43 2023.07.18	п	2,45	ТП-067л	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1

388	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ПС-ПС 110кВ Бирючевская\с.ш.-1\яч. 2	10 (10.5)	13,35 2023.07.18	13,40 2023.07.18	П	0,08	ПС-ПС 110кВ Бирючевская\с.ш.-1\яч. 2, ТП-1357п, ТП-1489, ТП-1492, ТП-1675п ЭПГ, ТП-1741, ТП-1745 УВКС, ЦП-ПС 110кВ Бирючевская	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	28		Журнал технологических нарушений		1	
389	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ПС-ПС 110кВ Скугаревка\с.ш.-1\яч. 8	10 (10.5)	14,04 2023.07.18	17,10 2023.07.18	П	3,10	ПС-ПС 110кВ Скугаревка\с.ш.-1\яч. 8, ТП-6297п ЭПГ, ТП-6298п, ЦП-ПС 110кВ Скугаревка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Журнал технологических нарушений		1	
390	ООО "ЭнергоПром Групп"	ПС	ПС-ПС 110кВ Октябрьская	10 (10.5)	17,15 2023.07.18	17,32 2023.07.18	П	0,28	ПС-ПС 110кВ Октябрьская	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Журнал технологических нарушений		1	
391	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	РП-11 (Энергомодуль)\с.ш.-1\яч. яч.7	10 (10.5)	06,12 2023.07.19	06,28 2023.07.19	П	0,27	РП-11 (Энергомодуль)\с.ш.-1\яч. яч.7, ТП-110, ТП-268, ТП-69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Журнал технологических нарушений		1	
392	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	РП-11 (Энергомодуль)\с.ш.-1\яч. яч.7	10 (10.5)	06,31 2023.07.19	06,43 2023.07.19	П	0,20	РП-11 (Энергомодуль)\с.ш.-1\яч. яч.7, ТП-258, ТП-29, ТП-29А	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Журнал технологических нарушений		1	
393	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-238	10 (10.5)	08,34 2023.07.19	17,02 2023.07.19	П	8,47	ТП-238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Журнал технологических нарушений		1	
394	ООО "ЭнергоПром Групп"	ПС	ПС-ПС 110кВ Октябрьская	10 (10.5)	09,12 2023.07.19	09,24 2023.07.19	П	0,20	ПС-ПС 110кВ Октябрьская	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Журнал технологических нарушений		1	
395	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 110кВ Языково\с.ш.-1\яч. Ф13	10 (10.5)	10,07 2023.07.19	14,56 2023.07.19	П	4,82	ПС-ПС 110кВ Языково\с.ш.-1\яч. Ф13, ТП-73п, ЦП-ПС 110кВ Языково	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Журнал технологических нарушений		1	
396	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-1867п\Ш 04-1	0.38	10,12 2023.07.19	11,27 2023.07.19	П	1,25	ТП-1867п\Ш 04-1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	6		Журнал технологических нарушений		1

397	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ПС-ПС 35кВ Славкино \с.ш.-1\яч. 8	10 (10.5)	13,17 2023.07.19	15,44 2023.07.19	п	2,45	ПС-ПС 35кВ Славкино \с.ш.-1\яч. 8, ТП-549, ТП-550, ТП-552п, ТП-565, ЦП-ПС 35кВ Славкино	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1	
398	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 110кВ Безводов ка\с.ш.-1\яч. 1	10 (10.5)	15,35 2023.07.19	15,51 2023.07.19	п	0,27	ПС-ПС 110кВ Безводов ка\с.ш.-1\яч. 1, ТП-Б1-03, ТП-Б1-14, ТП-Б1-20, ТП-Б1-21, ЦП-ПС 110кВ Безводов ка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
399	ООО "ЭнергоПром Групп"	ПС	ПС-ПС 110кВ Октябрьская	10 (10.5)	17,32 2023.07.19	17,40 2023.07.19	п	0,13	ПС-ПС 110кВ Октябрьская	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
400	ООО "ЭнергоПром Групп"	ПС	ПС-ПС 110кВ Октябрьская	10 (10.5)	09,46 2023.07.20	09,58 2023.07.20	п	0,20	ПС-ПС 110кВ Октябрьская, ТП-067п, ТП-307п, ТП-310п, ТП-313П, ТП-347п	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
401	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ПС-ПС 35кВ Боровка\с.ш.-1\яч. 6	10 (10.5)	10,49 2023.07.20	11,55 2023.07.20	п	1,10	ПС-ПС 35кВ Боровка\с.ш.-1\яч. 6, ТП-1367, ЦП-ПС 35кВ Боровка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
402	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ПС-ПС 35кВ Белый яр\с.ш.-1\яч. яч2	10 (10.5)	12,00 2023.07.20	16,42 2023.07.20	п	4,70	ПС-ПС 35кВ Белый яр\с.ш.-1\яч. яч2, ТП-2310 МРСК, ТП-2610, ЦП-ПС 35кВ Белый яр	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
403	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-324п	10 (10.5)	13,02 2023.07.20	14,43 2023.07.20	п	1,68	ТП-324п	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
404	ООО "ЭнергоПром Групп"	ПС	ПС-ПС 110кВ Октябрьская	10 (10.5)	16,33 2023.07.20	16,47 2023.07.20	п	0,23	ПС-ПС 110кВ Октябрьская, ТП-067п, ТП-307п, ТП-310п, ТП-313П, ТП-347п	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1

405	ООО "ЭнергоПром Групп"	РП	РП-"31 Арсенал" ОЭС	10 (10.5)	16,34 2023.07.20	16,40 2023.07.20	п	0,10	РП-"31 Арсенал" ОЭС, ТП-11 ОЭС, ТП-5 ОЭС, ТП-7 ОЭС (КПП-3), ТП-8 ОЭС (Караул №2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1	
406	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	РП-11 (Энергомодуль) с.ш.-1\уч.яч.7	10 (10.5)	08,20 2023.07.21	16,55 2023.07.21	п	8,58	РП-11 (Энергомодуль), ТП-110, ТП-238, ТП-258, ТП-267, ТП-268, ТП-29, ТП-29А, ТП-69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
407	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-6/10 Белый ключ	10 (10.5)	09,30 2023.07.21	10,16 2023.07.21	п	0,77	ТП-6/10 Белый ключ, ТП-1417п, ТП-1475п, ТП-1685п	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	55			Журнал технологических нарушений			1	
408	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ПС-ПС 35кВ Новиковка с.ш.-1\уч.яч.4	10 (10.5)	10,05 2023.07.21	16,58 2023.07.21	п	6,88	ПС-ПС 35кВ Новиковка с.ш.-1\уч.яч.4, ТП-3402, ЦП-ПС 35кВ Новиковка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1	
409	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 110кВ Должниково с.ш.-1\уч.б	10 (10.5)	10,10 2023.07.21	12,00 2023.07.21	п	1,83	ПС-ПС 110кВ Должниково с.ш.-1\уч.б, ТП-7701з, ТП-Д6-04, ЦП-ПС 110кВ Должниково	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0	10			Журнал технологических нарушений			1	
410	ООО "ЭнергоПром Групп"	ПС	ПС-ПС 110кВ Сосновка	10 (10.5)	17,37 2023.07.21	17,44 2023.07.21	п	0,12	ПС-ПС 110кВ Сосновка, ТП-27П, ТП-33П, ТП-35П, ТП-64П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1	
411	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ПС-ПС 35кВ Береговая с.ш.-1\уч.10	10 (10.5)	06,10 2023.07.22	06,24 2023.07.22	п	0,23	ПС-ПС 35кВ Береговая с.ш.-1\уч.10, ТП-194, ТП-280, ЦП-ПС 35кВ Береговая	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1	

412	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-3 Т+\с.ш.-2	6 (6.3)	10,49 2023.07.22	13,24 2023.07.22	п	2,58	ТП-3 Т+\с.ш.-2, ТП-3 Т+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1			
413	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-3 Т+\с.ш.-1	6 (6.3)	13,40 2023.07.22	15,40 2023.07.22	п	2,00	ТП-3 Т+\с.ш.-1, ТП-3 Т+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1			
414	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 110кВ Старая Кулатка\с.ш.-1\яч. 18	10 (10.5)	09,19 2023.07.24	16,15 2023.07.24	п	6,93	ПС-ПС 110кВ Старая Кулатка\с.ш.-1\яч. 18, ТП-425п, ТП-434п, ТП-436п	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1		
415	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-1 ОАО "Новоспаскавтотранс"	10 (10.5)	09,35 2023.07.24	11,33 2023.07.24	п	1,97	ТП-1 ОАО "Новоспаскавтотранс"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1		
416	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ПС-ПС 110кВ Вешкайма\с.ш.-1\яч. Ф7	10 (10.5)	10,15 2023.07.24	14,48 2023.07.24	п	4,55	ПС-ПС 110кВ Вешкайма\с.ш.-1\яч. Ф7, ТП-28(52), ТП-33п (АО Тандер)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1		
417	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ПС-ПС 35кВ Самайкин о\с.ш.-1\яч. 1	10 (10.5)	11,35 2023.07.24	15,42 2023.07.24	п	4,12	ПС-ПС 35кВ Самайкин о\с.ш.-1\яч. 1, ТП-098п	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1	
418	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ПС-ПС 35кВ Крестово Городище\с.ш.-1\яч. 7	10 (10.5)	12,59 2023.07.24	20,56 2023.07.24	п	7,95	ПС-ПС 35кВ Крестово Городище\с.ш.-1\яч. 7, ТП-2055 ЭПГ, ТП-2080, ТП-2095, ТП-2121 ЭПГ, ТП-2122 ЭПГ, ТП-2386 ЭПГ, ТП-2575 ЭПГ, ТП-2590 ???, ЦП-ПС 35кВ Крестово Городище	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
419	ООО "ЭнергоПром Групп"	КВЛ	ПС-ПС 110кВ Барыш-тяговая\с.ш.-1\яч. яч.18	10 (10.5)	13,00 2023.07.24	16,28 2023.07.24	п	3,47	ПС-ПС 110кВ Барыш-тяговая\с.ш.-1\яч. яч.18, ТП-139, ЦП-ПС 110кВ Барыш-тяговая	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1	

420	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ПС-ПС 35кВ Береговая\с.ш.-1\яч. 10	10 (10.5)	08,40 2023.07.25	17,29 2023.07.25	п	8,82	ПС-ПС 35кВ Береговая\с.ш.-1\яч. 10, ТП-194, ЦП-ПС 35кВ Береговая	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
421	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ПС-ПС 110кВ Тиинск\с.ш.-1\яч. 17	10 (10.5)	10,16 2023.07.25	12,14 2023.07.25	п	1,97	ПС-ПС 110кВ Тиинск\с.ш.-1\яч. 17, ТП-1735, ЦП-ПС 110кВ Тиинск	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
422	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ПС-ПС 35кВ Боровка\с.ш.-1\яч. 6	10 (10.5)	10,33 2023.07.25	17,20 2023.07.25	п	6,78	ПС-ПС 35кВ Боровка\с.ш.-1\яч. 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
423	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ПС-ПС 35кВ Новиковка\с.ш.-1\яч. яч.4	10 (10.5)	11,06 2023.07.25	16,01 2023.07.25	п	4,92	ПС-ПС 35кВ Новиковка\с.ш.-1\яч. яч.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
424	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 35кВ Каргино\с.ш.-1\яч. Ф13	10 (10.5)	12,09 2023.07.25	14,36 2023.07.25	п	2,45	ПС-ПС 35кВ Каргино\с.ш.-1\яч. Ф13, ТП-К13-12, ЦП-ПС 35кВ Каргино	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
425	ООО "ЭнергоПром Групп"	КВЛ	ПС-ПС 110кВ Коптевка\с.ш.-1\яч. 5	10 (10.5)	12,28 2023.07.25	12,32 2023.07.25	п	0,07	ПС-ПС 110кВ Коптевка\с.ш.-1\яч. 5, ТП-018л, ТП-117л, ТП-126л, ЦП-ПС 110кВ Коптевка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
426	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 35кВ Старый Атлаш\с.ш.-1\яч. 2	10 (10.5)	13,35 2023.07.25	16,30 2023.07.25	п	2,92	ПС-ПС 35кВ Старый Атлаш\с.ш.-1\яч. 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
427	ООО "ЭнергоПром Групп"	ПС	ПС-ПС 35кВ Большие Поселки	10 (10.5)	16,23 2023.07.25	16,35 2023.07.25	п	0,20	ПС-ПС 35кВ Большие Поселки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
428	ООО "ЭнергоПром Групп"	ПС	ПС-ПС 110кВ Белозерье	10 (10.5)	16,23 2023.07.25	16,35 2023.07.25	п	0,20	ПС-ПС 110кВ Белозерье	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1

429	ООО "ЭнергоПром Групп"	КВЛ	ПС-ПС 110кВ Коптевка\с.ш.-1\яч. 5	10 (10.5)	16,38 2023.07.25	17,32 2023.07.25	п	0,90	ПС-ПС 110кВ Коптевка\с.ш.-1\яч. 5, ТП-018п, ТП-117п, ТП-126п, ЦП-ПС 110кВ Коптевка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1		
430	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ПС-ПС 35кВ Высокий Колок\с.ш.-1\яч. 12	10 (10.5)	10,14 2023.07.26	13,05 2023.07.26	п	2,85	ПС-ПС 35кВ Высокий Колок\с.ш.-1\яч. 12, ТП-4084, ЦП-ПС 35кВ Высокий Колок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1	
431	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ПС-ПС 110кВ Цильна\с.ш.-1\яч. 3	10 (10.5)	10,37 2023.07.26	13,38 2023.07.26	п	3,02	ПС-ПС 110кВ Цильна\с.ш.-1\яч. 3, ТП-30п Цильна, ТП-32п, ТП-33п Цильна, ЦП-ПС 110кВ Цильна	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1	
432	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ПС-ПС 35кВ Самайкин о\с.ш.-1\яч. 2	10 (10.5)	14,00 2023.07.26	15,20 2023.07.26	п	1,33	ПС-ПС 35кВ Самайкин о\с.ш.-1\яч. 2, ТП-118п, ЦП-ПС 35кВ Самайкин о	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1	
433	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-5191\ШО 4-1	0,38	05,54 2023.07.27	05,57 2023.07.27	п	0,05	ТП-5191\ШО 4-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1	
434	ООО "ЭнергоПром Групп"	ПС	ПС-ПС 110кВ МИЗ	10 (10.5)	08,10 2023.07.27	08,22 2023.07.27	п	0,20	ПС-ПС 110кВ МИЗ, ТП-1 (п.Меловой) ОЭС, ТП-1571п, ТП-1693п, ТП-1773п, ТП-1775п, ТП-2 (п.Меловой) ОЭС, ТП-3 (1811п) (п.Меловой) ОЭС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
435	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-197	10 (10.5)	08,27 2023.07.27	14,29 2023.07.27	п	6,03	ТП-197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1	

436	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 35кВ Западная \с.ш.-1\яч. 6	10 (10.5)	09,11 2023.07.27	12,25 2023.07.27	П	3,23	ПС-ПС 35кВ Западная \с.ш.-1\яч. 6, ТП-36-03, ЦП-ПС 35кВ Западная	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1		
437	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-1331п	10 (10.5)	09,32 2023.07.27	12,09 2023.07.27	П	2,62	ТП-1331п	0	0	44	0	0	44	0	0	0	44	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1	
438	ООО "ЭнергоПром Групп"	КВЛ	ПС-ПС 110кВ Майна\с.ш.-2\яч. Ф8	10 (10.5)	10,07 2023.07.27	15,21 2023.07.27	П	5,23	ПС-ПС 110кВ Майна\с.ш.-2\яч. Ф8, ТП-5636П, ТП-5648П, ЦП-ПС 110кВ Майна	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1	
439	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 35кВ Папузы\с.ш.-1\яч. 2	10 (10.5)	10,18 2023.07.27	16,10 2023.07.27	П	5,87	ПС-ПС 35кВ Папузы\с.ш.-1\яч. 2, ТП-П2-08, ЦП-ПС 35кВ Папузы	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	10	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1	
440	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-7501Э	10 (10.5)	10,24 2023.07.27	14,57 2023.07.27	П	4,55	ТП-7501Э	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1	
441	ООО "ЭнергоПром Групп"	ПС	ПС-ПС 110кВ МИЗ	10 (10.5)	18,19 2023.07.27	18,30 2023.07.27	П	0,18	ПС-ПС 110кВ МИЗ, ТП-1 (п.Меловой) ОЭС, ТП-1571П, ТП-1693П, ТП-1773П, ТП-1775П, ТП-2 (п.Меловой) ОЭС, ТП-3 (1811п) (п.Меловой) ОЭС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
442	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-Профи	10 (10.5)	10,13 2023.07.28	12,22 2023.07.28	П	2,15	ТП-Профи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1	
443	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ПС-ПС 110кВ Мулловка \с.ш.-1\яч. 17	10 (10.5)	13,07 2023.07.28	15,13 2023.07.28	П	2,10	ПС-ПС 110кВ Мулловка \с.ш.-1\яч. 17, ТП-1502, ЦП-ПС 110кВ Мулловка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1	

444	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 110кВ Старая Кулатка\с.ш.-1\яч. 14	10 (10.5)	14,25 2023.07.28	15,40 2023.07.28	п	1,25	ПС-ПС 110кВ Старая Кулатка\с.ш.-1\яч. 14, ТП-423п, ТП-435п, ЦП-ПС 110кВ Старая Кулатка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений		1	
445	ООО "ЭнергоПром Групп"	ПС	ПС-ПС 110кВ Кандарат	10 (10.5)	16,05 2023.07.28	16,09 2023.07.28	п	0,07	ПС-ПС 110кВ Кандарат, ТП-57п, ТП-23п, ТП-42п, ТП-44п, ТП-45п, ТП-49п, ТП-76п, ТП-8п	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений		1
446	ООО "ЭнергоПром Групп"	ПС	ПС-ПС 35кВ Большие Поселки	10 (10.5)	16,05 2023.07.28	16,09 2023.07.28	п	0,07	ПС-ПС 35кВ Большие Поселки, ТП-4019п, ТП-72п	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений		1
447	ООО "ЭнергоПром Групп"	ПС	ПС-ПС 110кВ Белозерье	10 (10.5)	16,05 2023.07.28	16,09 2023.07.28	п	0,07	ПС-ПС 110кВ Белозерье, ТП-24п, ТП-61п, ТП-62п, ТП-77п	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений		1
448	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-Рыбный двор	10 (10.5)	14,10 2023.07.29	15,01 2023.07.29	п	0,85	ТП-Рыбный двор	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений		1
449	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ПС-ПС 110кВ Ишеевка\с.ш.-1\яч. 3	10 (10.5)	17,04 2023.07.29	03,34 2023.07.30	п	10,50	ПС-ПС 110кВ Ишеевка\с.ш.-1\яч. 3, ТП-1308 ООО Техма, ТП-1309г ООО Техма, ТП-1311г ООО Техма, ТП-ИП Камалов, ЦП-ПС 110кВ Ишеевка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений		1
450	ООО "ЭнергоПром Групп"	ПС	ПС-ПС 110кВ Игнатовка	10 (10.5)	06,34 2023.07.31	06,46 2023.07.31	п	0,20	ПС-ПС 110кВ Игнатовка, ТП-5512п, ТП-5623п, ТП-5645п, ТП-7401э	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений		1

451	ООО "ЭнергоПром Групп"	ПС	ПС-ПС 35кВ Гимово	10 (10.5)	06,34 2023.07.31	06,46 2023.07.31	п	0,20	ПС-ПС 35кВ Гимово, ТП-5098п, ТП-5652п	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений		1
452	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 110кВ Луговая\с.ш.-1\яч. 13	10 (10.5)	10,01 2023.07.31	10,10 2023.07.31	п	0,15	ПС-ПС 110кВ Луговая\с.ш.-1\яч. 13, ТП-1708п, ТП-1825п ЭПГ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений		1
453	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-3642 ЭПГ	6 (6.3)	15,03 2023.07.31	16,50 2023.07.31	п	1,78	ТП-3642 ЭПГ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений		1
454	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ПС-ПС 500кВ Ключики\с.ш.-1\яч.	10 (10.5)	08,42 2023.08.01	08,46 2023.08.01	п	0,07	ПС-ПС 500кВ Ключики\с.ш.-1\яч., ТП-504, ТП-6205а	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений		1
455	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-5107\с.ш.-1	10 (10.5)	09,03 2023.08.01	10,54 2023.08.01	п	1,85	ТП-5107\с.ш.-1, ТП-5107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений		1
456	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 35кВ Головцево\с.ш.-1\яч. 4	10 (10.5)	09,35 2023.08.01	16,18 2023.08.01	п	6,72	ПС-ПС 35кВ Головцево\с.ш.-1\яч. 4, ТП-Г4-04, ЦП-ПС 35кВ Головцево	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений		1
457	ООО "ЭнергоПром Групп"	КВЛ	ПС-ПС 110кВ Никулино\с.ш.-1\яч. яч.1	10 (10.5)	11,02 2023.08.01	16,02 2023.08.01	п	5,00	ПС-ПС 110кВ Никулино\с.ш.-1\яч. яч.1, ТП-544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений		1
458	ООО "ЭнергоПром Групп"	КВЛ	ПС-ПС 110кВ Луговая\с.ш.-1\яч. 14	10 (10.5)	11,07 2023.08.01	12,27 2023.08.01	п	1,33	ПС-ПС 110кВ Луговая\с.ш.-1\яч. 14, ТП-1473п, ТП-1827п	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений		1
459	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 110кВ Тереньга\с.ш.-1\яч. 5	10 (10.5)	11,30 2023.08.01	17,37 2023.08.01	п	6,12	ПС-ПС 110кВ Тереньга\с.ш.-1\яч. 5, ТП-6268п, ТП-6341п, ЦП-ПС 110кВ Тереньга	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений		1

460	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 110кВ Тереньга\с.ш.-1\яч. 15	10 (10.5)	11,30 2023.08.01	17,37 2023.08.01	п	6,12	ПС-ПС 110кВ Тереньга\с.ш.-1\яч. 15, ТП-6269П, ЦП-ПС 110кВ Тереньга	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений	1	
461	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ПС-РП-101 (ГНЦ НИИАР)\с.ш.-1\яч. 16	10 (10.5)	08,00 2023.08.02	10,20 2023.08.02	п	2,33	ПС-РП-101 (ГНЦ НИИАР)\с.ш.-1\яч. 16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений	1
462	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-5107\с.ш.-2	10 (10.5)	09,07 2023.08.02	10,36 2023.08.02	п	1,48	ТП-5107\с.ш.-2, ТП-5107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений	1
463	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ПС-ПС 35кВ Ундоры\с.ш.-1\яч. 16	10 (10.5)	09,30 2023.08.02	10,46 2023.08.02	п	1,27	ПС-ПС 35кВ Ундоры\с.ш.-1\яч. 16, ТП-1716п	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений	1
464	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-5704э	10 (10.5)	10,35 2023.08.02	12,22 2023.08.02	п	1,78	ТП-5704э	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений	1
465	ООО "ЭнергоПром Групп"	КВЛ	ПС-ПС 110кВ Никулино\с.ш.-1\яч. яч.2	10 (10.5)	10,47 2023.08.02	13,11 2023.08.02	п	2,40	ПС-ПС 110кВ Никулино\с.ш.-1\яч. яч.2, ТП-546п, ТП-547, ЦП-ПС 110кВ Никулино	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений	1
466	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ПС-ПС 110кВ Скугаревка\с.ш.-1\яч. 4	10 (10.5)	12,01 2023.08.02	16,26 2023.08.02	п	4,42	ПС-ПС 110кВ Скугаревка\с.ш.-1\яч. 4, ТП-6299П, ЦП-ПС 110кВ Скугаревка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений	1
467	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 35кВ Бекшанка\с.ш.-1\яч. 8	10 (10.5)	10,05 2023.08.03	15,24 2023.08.03	п	5,32	ПС-ПС 35кВ Бекшанка\с.ш.-1\яч. 8, ТП-НБ8-03, ТП-НБ8-08, ЦП-ПС 35кВ Бекшанка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений	1

468	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 110кВ Тереньга\с.ш.-1\яч. 5	10 (10.5)	11,36 2023.08.03	18,08 2023.08.03	п	6,53	ПС-ПС 110кВ Тереньга\с.ш.-1\яч. 5, ТП-6268П, ТП-6341П, ЦП-ПС 110кВ Тереньга	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1		
469	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 110кВ Тереньга\с.ш.-1\яч. 15	10 (10.5)	11,36 2023.08.03	18,08 2023.08.03	п	6,53	ПС-ПС 110кВ Тереньга\с.ш.-1\яч. 15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1	
470	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	РП-2 Барыш\с.ш.-1\яч. яч.4	10 (10.5)	13,07 2023.08.03	16,30 2023.08.03	п	3,38	РП-2 Барыш\с.ш.-1\яч. яч.4, РП-2 Барыш, ТП-6502Э	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1	
471	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 110кВ Большие ключищи \с.ш.-1\яч. 3	10 (10.5)	13,38 2023.08.03	17,54 2023.08.03	п	4,27	ПС-ПС 110кВ Большие ключищи \с.ш.-1\яч. 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1	
472	ООО "ЭнергоПром Групп"	КВЛ	ПС-ПС 110кВ Большие ключищи \с.ш.-1\яч. 1	10 (10.5)	13,38 2023.08.03	17,54 2023.08.03	п	4,27	ПС-ПС 110кВ Большие ключищи \с.ш.-1\яч. 1, ТП-1007Г, ТП-ПОИЗ Березова я Роцца, ЦП-ПС 110кВ Большие ключищи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1	
473	ООО "ЭнергоПром Групп"	РП	РП-"31 Арсенал"	10 (10.5)	09,00 2023.08.04	09,08 2023.08.04	п	0,13	РП-"31 Арсенал", ТП-11 (УК Абсолют), ТП-5 (МЖД), ТП-7 (КПП-3), ТП-8 (Каравул №2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
474	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 110кВ Майна\с.ш.-1\яч. Ф19	10 (10.5)	09,23 2023.08.04	12,33 2023.08.04	п	3,17	ПС-ПС 110кВ Майна\с.ш.-1\яч. Ф19, ТП-5548П, ТП-5626П, ТП-5638П, ТП-5639П, ЦП-ПС 110кВ Майна	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1	

475	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ПС-ПС 35кВ Новоспасская\с.ш.-1\яч. 11	10 (10.5)	13,40 2023.08.04	15,32 2023.08.04	п	1,87	ПС-ПС 35кВ Новоспасская\с.ш.-1\яч. 11, ТП-31, ТП-6102э, ЦП-ПС 35кВ Новоспасская	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений		1	
476	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-106	10 (10.5)	09,16 2023.08.05	14,05 2023.08.05	п	4,82	ТП-106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений		1
477	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ПС-ПС 110кВ Старое Матюшки но\с.ш.-1\яч. 4	10 (10.5)	08,30 2023.08.07	08,37 2023.08.07	п	0,12	ПС-ПС 110кВ Старое Матюшки но\с.ш.-1\яч. 4, ТП-2325, ЦП-ПС 110кВ Старое Матюшки но	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений		1
478	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 110кВ Старое Матюшки но\с.ш.-1\яч. 6	10 (10.5)	08,30 2023.08.07	08,37 2023.08.07	п	0,12	ПС-ПС 110кВ Старое Матюшки но\с.ш.-1\яч. 6, ТП-2316, ЦП-ПС 110кВ Старое Матюшки но	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений		1
479	ООО "ЭнергоПром Групп"	КВЛ	ПС-ПС 110кВ Тереньга\с.ш.-2\яч. 4	10 (10.5)	09,00 2023.08.07	13,00 2023.08.07	п	4,00	ПС-ПС 110кВ Тереньга\с.ш.-2\яч. 4, ТП-6349п, ЦП-ПС 110кВ Тереньга	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений		1
480	ООО "ЭнергоПром Групп"	ПС	ПС-ПС 110кВ Сосновка	10 (10.5)	09,05 2023.08.07	09,10 2023.08.07	п	0,08	ПС-ПС 110кВ Сосновка, ТП-27П, ТП-33П, ТП-35п, ТП-64П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений		1
481	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ПС-ПС 110кВ Южная\с.ш.-2\яч. 218	6 (6.3)	12,29 2023.08.07	13,08 2023.08.07	п	0,65	ПС-ПС 110кВ Южная\с.ш.-2\яч. 218, ТП-3714 Дом Печати, ТП-3720, ТП-3804А, ЦП-ПС 110кВ Южная	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений		1

482	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ПС-ПС 110кВ Южная\с.ш.-2\яч. 218	6 (6.3)	12,29 2023.08.07	13,08 2023.08.07	п	0,65	ПС-ПС 110кВ Южная\с.ш.-2\яч. 218, ТП-3714 Дом Печати, ТП-3720, ТП-3804А, ЦП-ПС 110кВ Южная	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1		
483	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-1800п	10 (10.5)	14,35 2023.08.07	15,49 2023.08.07	п	1,23	ТП-1800п	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1	
484	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 110кВ Старое Матюшкино\с.ш.-1\яч. 6	10 (10.5)	16,40 2023.08.07	16,46 2023.08.07	п	0,10	ПС-ПС 110кВ Старое Матюшкино\с.ш.-1\яч. 6, ТП-2316, ЦП-ПС 110кВ Старое Матюшкино	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1	
485	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ПС-ПС 110кВ Старое Матюшкино\с.ш.-1\яч. 4	10 (10.5)	16,40 2023.08.07	16,46 2023.08.07	п	0,10	ПС-ПС 110кВ Старое Матюшкино\с.ш.-1\яч. 4, ТП-2325, ЦП-ПС 110кВ Старое Матюшкино	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1	
486	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-204 (Ганичев)	10 (10.5)	08,07 2023.08.08	09,10 2023.08.08	п	1,05	ТП-204 (Ганичев)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1	
487	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ТП-4035 УльГЭС\с.ш.-1\яч. 3	10 (10.5)	09,45 2023.08.08	15,22 2023.08.08	п	5,62	ТП-4035 УльГЭС\с.ш.-1\яч. 3, ПП-КРУН Арсенал, ТП-4035 УльГЭС, ТП-4077, ТП-4147 (КНС №0) МУП УльГЭС, ТП-Динамо, ТП-Маяк	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
488	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 35кВ Головцово\с.ш.-1\яч. 3	10 (10.5)	10,11 2023.08.08	11,47 2023.08.08	п	1,60	ПС-ПС 35кВ Головцово\с.ш.-1\яч. 3, ЦП-ПС 35кВ Головцово	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1	

489	ООО "ЭнергоПром Групп"	ПС	ПС-ПС 35кВ Чириково	10 (10.5)	11,18 2023.08.08	15,55 2023.08.08	п	4,62	ПС-ПС 35кВ Чириково , ТП-45-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1	
490	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-3485	10 (10.5)	12,12 2023.08.08	12,22 2023.08.08	п	0,17	ТП-3485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1	
491	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 35кВ Троицкий Сунгур\с. ш.-1\уч. 1	10 (10.5)	12,15 2023.08.08	15,36 2023.08.08	п	3,35	ПС-ПС 35кВ Троицкий Сунгур\с. ш.-1\уч. 1, ТП-099п, ЦП-ПС 35кВ Троицкий Сунгур	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1	
492	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-204 (Ганичев)	10 (10.5)	16,35 2023.08.08	16,46 2023.08.08	п	0,18	ТП-204 (Ганичев)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1	
493	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-1762п	10 (10.5)	09,10 2023.08.09	13,18 2023.08.09	п	4,13	ТП-1762п	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1	
494	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ПС-ПС 110кВ Очистные Сооружения\с.ш.-1\уч. 12	10 (10.5)	09,38 2023.08.09	09,46 2023.08.09	п	0,13	ПС-ПС 110кВ Очистные Сооружения\с.ш.-1\уч. 12, ТП-2021, ТП-2022, ТП-2023, ТП-2532 (Красный Яр), ТП-2585п, ТП-2592, ЦП-ПС 110кВ Очистные Сооружения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
495	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ПС-ПС 35кВ Крестово Городище\с.ш.-1\уч. 0	10 (10.5)	09,38 2023.08.09	09,46 2023.08.09	п	0,13	ПС-ПС 35кВ Крестово Городище\с.ш.-1\уч. 0, ТП-15, ТП-16 (Сол. поляна-2), ТП-2125, ТП-2126, ТП-2127, ТП-2135, ТП-2574, ЦП-ПС 35кВ Крестово Городище	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1

496	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-5704э	10 (10.5)	10,06 2023.08.09	11,38 2023.08.09	П	1,53	ТП-5704э	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1		
497	ООО "ЭнергоПром Групп"	КВЛ	ПС-ПС 110кВ Октябрьская\с.ш.-1\яч. 5	10 (10.5)	11,20 2023.08.09	16,50 2023.08.09	П	5,50	ПС-ПС 110кВ Октябрьская\с.ш.-1\яч. 5, ТП-307л, ЦП-ПС 110кВ Октябрьская	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1	
498	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 110кВ Октябрьская\с.ш.-1\яч. 6	10 (10.5)	11,20 2023.08.09	16,50 2023.08.09	П	5,50	ПС-ПС 110кВ Октябрьская\с.ш.-1\яч. 6, ТП-313П, ЦП-ПС 110кВ Октябрьская	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1	
499	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 110кВ Октябрьская\с.ш.-1\яч. 7	10 (10.5)	11,20 2023.08.09	16,50 2023.08.09	П	5,50	ПС-ПС 110кВ Октябрьская\с.ш.-1\яч. 7, ТП-347л, ЦП-ПС 110кВ Октябрьская	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1	
500	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-7 (КПП-3)	10 (10.5)	08,50 2023.08.10	15,18 2023.08.10	П	6,47	ТП-7 (КПП-3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1	
501	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 110кВ Луговая\с.ш.-1\яч. 13	10 (10.5)	10,04 2023.08.10	11,00 2023.08.10	П	0,93	ПС-ПС 110кВ Луговая\с.ш.-1\яч. 13, ТП-1297л, ТП-1672л, ТП-1708л, ТП-1719л	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
502	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 110кВ Чердаклы\с.ш.-1\яч. 13	10 (10.5)	11,00 2023.08.10	12,30 2023.08.10	П	1,50	ПС-ПС 110кВ Чердаклы\с.ш.-1\яч. 13, ТП-35, ЦП-ПС 110кВ Чердаклы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
503	ООО "ЭнергоПром Групп"	КВЛ	ПС-ПС 110кВ Октябрьская\с.ш.-1\яч. 5	10 (10.5)	11,03 2023.08.10	16,48 2023.08.10	П	5,75	ПС-ПС 110кВ Октябрьская\с.ш.-1\яч. 5, ТП-307л, ЦП-ПС 110кВ Октябрьская	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1

504	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 110кВ Октябрьская\с.ш.-1\яч. 7	10 (10.5)	11,03 2023.08.10	16,48 2023.08.10	п	5,75	ПС-ПС 110кВ Октябрьская\с.ш.-1\яч. 7, ТП-347л, ЦП-ПС 110кВ Октябрьская	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1	
505	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 110кВ Октябрьская\с.ш.-1\яч. 6	10 (10.5)	11,03 2023.08.10	16,48 2023.08.10	п	5,75	ПС-ПС 110кВ Октябрьская\с.ш.-1\яч. 6, ТП-313л, ЦП-ПС 110кВ Октябрьская	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
506	ООО "ЭнергоПром Групп"	КВЛ	ПС-ПС 110кВ Никулино\с.ш.-1\яч. яч.2	10 (10.5)	11,36 2023.08.10	16,04 2023.08.10	п	4,47	ПС-ПС 110кВ Никулино\с.ш.-1\яч. яч.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
507	ООО "ЭнергоПром Групп"	КВЛ	ПС-ПС 110кВ Никулино\с.ш.-1\яч. яч.2	10 (10.5)	11,36 2023.08.10	16,04 2023.08.10	п	4,47	ПС-ПС 110кВ Никулино\с.ш.-1\яч. яч.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
508	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 35кВ Крупская\с.ш.-1\яч. 14	10 (10.5)	13,09 2023.08.10	14,04 2023.08.10	п	0,92	ПС-ПС 35кВ Крупская\с.ш.-1\яч. 14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
509	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-8 (Караул №2)	10 (10.5)	13,33 2023.08.10	15,18 2023.08.10	п	1,75	ТП-8 (Караул №2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
510	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 110кВ Нагорная\с.ш.-1\яч. 13	10 (10.5)	13,38 2023.08.10	15,20 2023.08.10	п	1,70	ПС-ПС 110кВ Нагорная\с.ш.-1\яч. 13, ТП-1 (Новоспаскавтотранс), ЦП-ПС 110кВ Нагорная	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
511	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ПС-ПС 35кВ Троицкий Сунгур\с.ш.-1\яч. 5	10 (10.5)	16,00 2023.08.10	17,00 2023.08.10	п	1,00	ПС-ПС 35кВ Троицкий Сунгур\с.ш.-1\яч. 5, ТП-090л, ТП-Россети, ЦП-ПС 35кВ Троицкий Сунгур	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1

512	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 110кВ Патрикеево\с.ш.-1\яч. 7	10 (10.5)	16,37 2023.08.10	16,59 2023.08.10	п	0,37	ПС-ПС 110кВ Патрикеево\с.ш.-1\яч. 7, ТП-Пт7-04, ЦП-ПС 110кВ Патрикеево	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1	
513	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 110кВ Луговая\с.ш.-1\яч. 13	10 (10.5)	17,44 2023.08.10	18,18 2023.08.10	п	0,57	ПС-ПС 110кВ Луговая\с.ш.-1\яч. 13, ТП-1297п, ТП-1672п, ТП-1708п, ТП-1719п	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
514	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-248	10 (10.5)	08,50 2023.08.11	14,36 2023.08.11	п	5,77	ТП-248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
515	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-4 Т+\с.ш.-1	6 (6.3)	10,24 2023.08.12	12,34 2023.08.12	п	2,17	ТП-4 Т+\с.ш.-1, ТП-4 Т+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
516	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-4 Т+\с.ш.-2	6 (6.3)	13,34 2023.08.12	15,34 2023.08.12	п	2,00	ТП-4 Т+\с.ш.-2, ТП-4 Т+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
517	ООО "ЭнергоПром Групп"	КВЛ	ТП-2244\с.ш.-1\яч. 3	6 (6.3)	10,16 2023.08.13	20,29 2023.08.13	п	10,22	ТП-2244\с.ш.-1\яч. 3, ТП-2244, ТП-ООО Ресурс-Ойл, ТП-ООО Флайт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
518	ООО "ЭнергоПром Групп"	ПС	ПС-ПС 110кВ Кандаратъ	10 (10.5)	06,40 2023.08.14	06,45 2023.08.14	п	0,08	ПС-ПС 110кВ Кандаратъ, ТП-57п, ТП-23п, ТП-42п, ТП-44п, ТП-45п, ТП-49п, ТП-76п, ТП-8п	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
519	ООО "ЭнергоПром Групп"	ПС	ПС-ПС 35кВ Большие Поселки	10 (10.5)	06,40 2023.08.14	06,45 2023.08.14	п	0,08	ПС-ПС 35кВ Большие Поселки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
520	ООО "ЭнергоПром Групп"	ПС	ПС-ПС 110кВ Белозерье	10 (10.5)	06,40 2023.08.14	06,45 2023.08.14	п	0,08	ПС-ПС 110кВ Белозерье	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
521	ООО "ЭнергоПром Групп"	КВЛ	ТП-2244\с.ш.-1\яч. 3	6 (6.3)	08,23 2023.08.14	10,33 2023.08.14	п	2,17	ТП-2244\с.ш.-1\яч. 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1

522	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	РП-6(с.ш.-1\яч. 16	10 (10.5)	08,30 2023.08.14	09,40 2023.08.14	П	1,17	РП-6(с.ш.-1\яч. 16, ТП-220, 220А	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений		1
523	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-4077	10 (10.5)	08,45 2023.08.14	10,49 2023.08.14	П	2,07	ТП-4077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений		1
524	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 35кВ Чирклей\с.ш.-1\яч. 7	10 (10.5)	10,48 2023.08.14	15,30 2023.08.14	П	4,70	ПС-ПС 35кВ Чирклей\с.ш.-1\яч. 7, ТП-510, ТП-578п, ЦП-ПС 35кВ Чирклей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений		1
525	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-526\Ш04-1	0.38	10,48 2023.08.14	15,30 2023.08.14	П	4,70	ТП-526\Ш04-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений		1
526	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 110кВ Россия\с.ш.-1\яч. 4	10 (10.5)	11,27 2023.08.14	15,14 2023.08.14	П	3,78	ПС-ПС 110кВ Россия\с.ш.-1\яч. 4, ТП-1265п, ТП-1266п, ТП-1267п, ТП-1269п, ТП-1351, ТП-1361п, ТП-1518п, ТП-1597, ТП-1684п , ЦП-ПС 110кВ Россия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений		1
527	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	РП-ПС 110 кВ Автозаводская\с.ш.-13\яч. 15	6 (6.3)	11,55 2023.08.14	14,12 2023.08.14	П	2,28	РП-ПС 110 кВ Автозаводская\с.ш.-13\яч. 15, РП-ПС 110 кВ Автозаводская, ТП-КП-6 (Прессово-кузовной корпус)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений		1
528	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-б/н Айнетдинов	6 (6.3)	13,40 2023.08.14	14,28 2023.08.14	П	0,80	ТП-б/н Айнетдинов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений		1
529	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-204	6 (6.3)	09,50 2023.08.15	15,04 2023.08.15	П	5,23	ТП-204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений		1

548	ООО "ЭнергоПром Групп"	КВЛ	ПС-ПС 35кВ Бекетовка\с.ш.-1\яч. 8	10 (10.5)	11,55 2023.08.17	15,21 2023.08.17	п	3,43	ПС-ПС 35кВ Бекетовка\с.ш.-1\яч. 8, ТП-Б8-21, ЦП-ПС 35кВ Бекетовка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений		1
549	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ПС-ПС 110кВ Октябрьская\с.ш.-1\яч. 12	10 (10.5)	12,15 2023.08.17	15,47 2023.08.17	п	3,53	ПС-ПС 110кВ Октябрьская\с.ш.-1\яч. 12, ТП-067л	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений		1
550	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	РП-6\с.ш.-1\яч. 16	10 (10.5)	05,45 2023.08.18	06,50 2023.08.18	п	1,08	РП-6\с.ш.-1\яч. 16, РП-6, ТП-220, 220А, ТП-232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений		1
551	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 110кВ Елаур\с.ш.-1\яч. Ф10	10 (10.5)	10,05 2023.08.18	11,40 2023.08.18	п	1,58	ПС-ПС 110кВ Елаур\с.ш.-1\яч. Ф10, ТП-7214П, ТП-7217П, ЦП-ПС 110кВ Елаур	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений		1
552	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ПС-ПС 110кВ Новая Майна\с.ш.-1\яч. 4	10 (10.5)	10,48 2023.08.18	11,08 2023.08.18	п	0,33	ПС-ПС 110кВ Новая Майна\с.ш.-1\яч. 4, ТП-1003, ТП-1021, ЦП-ПС 110кВ Новая Майна	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений		1
553	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ПС-ПС 35кВ Старая Майна\с.ш.-1\яч. 7	10 (10.5)	11,01 2023.08.18	11,08 2023.08.18	п	0,12	ПС-ПС 35кВ Старая Майна\с.ш.-1\яч. 7, ТП-3322, ТП-3366, ТП-3367, ТП-3388, ЦП-ПС 35кВ Старая Майна	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений		1
554	ООО "ЭнергоПром Групп"	КВЛ	ПС-ПС 110кВ Новая Майна\с.ш.-1\яч. 27	10 (10.5)	14,19 2023.08.18	14,56 2023.08.18	п	0,62	ПС-ПС 110кВ Новая Майна\с.ш.-1\яч. 27, ТП-1078, ЦП-ПС 110кВ Новая Майна	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений		1
555	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-11 (УК Абсолют)	10 (10.5)	14,32 2023.08.18	15,00 2023.08.18	п	0,47	ТП-11 (УК Абсолют)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений		1

556	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ПС-ПС 35кВ Старая Майна\с. ш.-1\уч. 7	10 (10.5)	15,02 2023.08.18	15,07 2023.08.18	П	0,08	ПС-ПС 35кВ Старая Майна\с. ш.-1\уч. 7, ТП-3322, ТП-3366, ТП-3367, ТП-3388, ЦП-ПС 35кВ Старая Майна	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1	
557	ООО "ЭнергоПром Групп"	КВЛ	ПС-ПС 110кВ Чердаклы\с.ш.-2\уч. 35	10 (10.5)	16,15 2023.08.18	16,23 2023.08.18	П	0,13	ПС-ПС 110кВ Чердаклы\с.ш.-2\уч. 35, ТП-2259, ЦП-ПС 110кВ Чердаклы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
558	ООО "ЭнергоПром Групп"	ПС	ПС-ПС 110кВ Старое Матюшино	10 (10.5)	16,15 2023.08.18	16,23 2023.08.18	П	0,13	ПС-ПС 110кВ Старое Матюшино, ТП-2316, ТП-2325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
559	ООО "ЭнергоПром Групп"	ПС	ПС-ПС 110кВ Луговая	10 (10.5)	17,33 2023.08.18	17,40 2023.08.18	П	0,12	ПС-ПС 110кВ Луговая	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
560	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-6241п (Техникум)	10 (10.5)	09,44 2023.08.19	12,30 2023.08.19	П	2,77	ТП-6241п (Техникум)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
561	ООО "ЭнергоПром Групп"	ПС	ПС-ПС 110кВ Выры	10 (10.5)	06,12 2023.08.21	06,25 2023.08.21	П	0,22	ПС-ПС 110кВ Выры, ТП-5545п, ТП-5618п	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
562	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ПС-ПС 110кВ Новая Майна\с. ш.-1\уч. 10	10 (10.5)	09,28 2023.08.21	10,20 2023.08.21	П	0,87	ПС-ПС 110кВ Новая Майна\с. ш.-1\уч. 10, ТП-1066, ЦП-ПС 110кВ Новая Майна	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
563	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ПС-ПС 35кВ Славкино\с.ш.-1\уч. 8	10 (10.5)	10,21 2023.08.21	10,29 2023.08.21	П	0,13	ПС-ПС 35кВ Славкино\с.ш.-1\уч. 8, ТП-549, ТП-550, ТП-552п, ТП-565, ЦП-ПС 35кВ Славкино	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1

564	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 110кВ Курмаевк а\с.ш.- 1\яч. 8	10 (10.5)	10,21 2023.08.21	10,29 2023.08.21	п	0,13	ПС-ПС 110кВ Курмаевк а\с.ш.- 1\яч. 8, ТП-528п, ЦП-ПС 110кВ Курмаевк а	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений		1
565	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 110кВ Курмаевк а\с.ш.- 1\яч. 8	10 (10.5)	10,21 2023.08.21	10,29 2023.08.21	п	0,13	ПС-ПС 110кВ Курмаевк а\с.ш.- 1\яч. 8, ТП-528п, ЦП-ПС 110кВ Курмаевк а	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений		1
566	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-87п\Ш04-1	0.38	13,04 2023.08.21	14,50 2023.08.21	п	1,77	ТП-87п\Ш04-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений		1
567	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-4188\Ш04-1\яч. 1	0.38	13,16 2023.08.21	17,14 2023.08.21	п	3,97	ТП-4188\Ш04-1\яч. 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений		1
568	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-2п-2953	10 (10.5)	22,00 2023.08.21	22,10 2023.08.21	п	0,17	ТП-2п-2953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений		1
569	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-5191	10 (10.5)	05,15 2023.08.22	05,24 2023.08.22	п	0,15	ТП-5191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений		1
570	ООО "ЭнергоПром Групп"	ПС	ПС-ПС 110кВ Тагай	10 (10.5)	06,23 2023.08.22	06,30 2023.08.22	п	0,12	ПС-ПС 110кВ Тагай, ТП-5483П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений		1
571	ООО "ЭнергоПром Групп"	ПС	ПС-ПС 110кВ Отрада	10 (10.5)	06,23 2023.08.22	06,30 2023.08.22	п	0,12	ПС-ПС 110кВ Отрада, ТП-1085п, ТП-1112п, ТП-1167, ТП-1463п, ТП-1465п, ТП-1535п, ТП-1655п, ТП-1829п, ТП-1831п, ТП-2п-18, ТП-2п-2953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений		1
572	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 110кВ Рачейка\с.ш.-1\яч. 7	10 (10.5)	08,55 2023.08.22	15,20 2023.08.22	п	6,42	ПС-ПС 110кВ Рачейка\с.ш.-1\яч. 7, ТП-Р7-03, ЦП-ПС 110кВ Рачейка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений		1

573	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-5 (МЖД)\с. ш.-1	10 (10.5)	08,58 2023.08.22	13,08 2023.08.22	п	4,17	ТП-5 (МЖД)\с. ш.-1, ТП-5 (МЖД)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
574	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 110кВ Майна\с. ш.-2\яч. Ф4	10 (10.5)	09,06 2023.08.22	14,48 2023.08.22	п	5,70	ПС-ПС 110кВ Майна\с. ш.-2\яч. Ф4, ТП-5620П, ЦП-ПС 110кВ Майна	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
575	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-1895	10 (10.5)	09,14 2023.08.22	10,16 2023.08.22	п	1,03	ТП-1895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
576	ООО "ЭнергоПром Групп"	кВЛ	ПС-ПС 110кВ Нагорная \с.ш.-1\яч. 10	10 (10.5)	11,08 2023.08.22	11,32 2023.08.22	п	0,40	ПС-ПС 110кВ Нагорная \с.ш.-1\яч. 10, ТП-030п, ТП-031п, ТП-108п, ЦП-ПС 110кВ Нагорная	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
577	ООО "ЭнергоПром Групп"	кВЛ	ПС-ПС 110кВ Барыш-тяговая\с. ш.-1\яч. яч.18	10 (10.5)	13,00 2023.08.22	15,00 2023.08.22	п	2,00	ПС-ПС 110кВ Барыш-тяговая\с. ш.-1\яч. яч.18, ТП-139, ЦП-ПС 110кВ Барыш-тяговая	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
578	ООО "ЭнергоПром Групп"	кЛ	ПС-ПС 110кВ ГПП ГНС-2\с.ш.-1\яч. яч.26	10 (10.5)	13,24 2023.08.22	16,17 2023.08.22	п	2,88	ПС-ПС 110кВ ГПП ГНС-2\с.ш.-1\яч. яч.26, ТП-4188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
579	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-1206п\Ш 04-1	0,38	14,08 2023.08.22	15,02 2023.08.22	п	0,90	ТП-1206п\Ш 04-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
580	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 110кВ Елаур\с.ш.-1\яч. Ф10	10 (10.5)	14,31 2023.08.22	16,00 2023.08.22	п	1,48	ПС-ПС 110кВ Елаур\с.ш.-1\яч. Ф10, ТП-7214П, ТП-7217П, ЦП-ПС 110кВ Елаур	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
581	ООО "ЭнергоПром Групп"	кВЛ	ПС-ПС 35кВ Бекетовка\с.ш.-1\яч. 8	10 (10.5)	16,48 2023.08.22	17,07 2023.08.22	п	0,32	ПС-ПС 35кВ Бекетовка\с.ш.-1\яч. 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
582	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-1435п (1310г)	10 (10.5)	09,15 2023.08.23	16,29 2023.08.23	п	7,23	ТП-1435п (1310г)	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	5	Журнал технологических нарушений			1

583	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-4205	10 (10.5)	10,05 2023.08.23	12,09 2023.08.23	п	2,07	ТП-4205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
584	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ПС-ПС 110кВ Вешкайм а\с.ш.- 1\яч. Ф5	10 (10.5)	12,05 2023.08.23	16,09 2023.08.23	п	4,07	ПС-ПС 110кВ Вешкайм а\с.ш.- 1\яч. Ф5, ТП-75069, ТП-75079, ТП-В5-20, ЦП-ПС 110кВ Вешкайма	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
585	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 110кВ Павловка \с.ш.- 1\яч. ячб	10 (10.5)	13,14 2023.08.23	15,21 2023.08.23	п	2,12	ПС-ПС 110кВ Павловка \с.ш.- 1\яч. ячб	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
586	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-5 (МЖД)	10 (10.5)	13,19 2023.08.23	15,15 2023.08.23	п	1,93	ТП-5 (МЖД)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
587	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 110кВ Безводов ка\с.ш.- 1\яч. 1	10 (10.5)	14,20 2023.08.23	14,35 2023.08.23	п	0,25	ПС-ПС 110кВ Безводов ка\с.ш.- 1\яч. 1, ТП-Б1-03, ТП-Б1-14, ТП-Б1-20, ТП-Б1-21, ЦП-ПС 110кВ Безводов ка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
588	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	РП-2946 УльГЭС\с.ш.-2\яч. яч.3	6 (6.3)	08,00 2023.08.24	17,00 2023.08.24	п	9,00	РП-2946 УльГЭС\с.ш.-2\яч. яч.3, ПП-2378 ГСК Эдельвейс, ПП-2946 УльГЭС, ТП-2386 (ГСК Эдельвейс), ТП-2389, ТП-2704, ТП-2945 аб	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
589	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 110кВ Сосновка \с.ш.- 1\яч. Ф7	10 (10.5)	09,11 2023.08.24	15,28 2023.08.24	п	6,28	ПС-ПС 110кВ Сосновка \с.ш.- 1\яч. Ф7, ТП-27П, ТП-33П, ТП-35п, ТП-64П, ЦП-ПС 110кВ Сосновка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
590	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-1475п	10 (10.5)	09,27 2023.08.24	12,22 2023.08.24	п	2,92	ТП-1475п	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1

591	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 110кВ Новочеремшанск\с.ш.-1\яч. 1	10 (10.5)	10,12 2023.08.24	10,24 2023.08.24	п	0,20	ПС-ПС 110кВ Новочеремшанск\с.ш.-1\яч. 1, ТП-4290, ЦП-ПС 110кВ Новочеремшанск	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1	
592	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 35кВ Каргино\с.ш.-1\яч. Ф13	10 (10.5)	10,22 2023.08.24	16,16 2023.08.24	п	5,90	ПС-ПС 35кВ Каргино\с.ш.-1\яч. Ф13, ТП-К13-12, ЦП-ПС 35кВ Каргино	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
593	ООО "ЭнергоПром Групп"	ПС	ПС-ПС 110кВ Никулино	10 (10.5)	10,46 2023.08.24	16,02 2023.08.24	п	5,27	ПС-ПС 110кВ Никулино	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
594	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 110кВ Павловка\с.ш.-1\яч. яч6	10 (10.5)	13,19 2023.08.24	15,44 2023.08.24	п	2,42	ПС-ПС 110кВ Павловка\с.ш.-1\яч. яч6, ТП-37, ЦП-ПС 110кВ Павловка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
595	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 110кВ Новочеремшанск\с.ш.-1\яч. 1	10 (10.5)	16,02 2023.08.24	16,14 2023.08.24	п	0,20	ПС-ПС 110кВ Новочеремшанск\с.ш.-1\яч. 1, ТП-4290, ЦП-ПС 110кВ Новочеремшанск	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
596	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-1435п (1310г)	10 (10.5)	09,09 2023.08.25	13,27 2023.08.25	п	4,30	ТП-1435п (1310г)	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	10				Журнал технологических нарушений			1
597	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-6/н Мусин	10 (10.5)	10,03 2023.08.25	14,15 2023.08.25	п	4,20	ТП-6/н Мусин	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
598	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ПС-ПС 110кВ Ишеевка\с.ш.-2\яч. 24	10 (10.5)	10,15 2023.08.25	13,01 2023.08.25	п	2,77	ПС-ПС 110кВ Ишеевка\с.ш.-2\яч. 24, ТП-1367п, ТП-1839п	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	38				Журнал технологических нарушений			1
599	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 110кВ Павловка\с.ш.-1\яч. яч6	10 (10.5)	13,02 2023.08.25	15,38 2023.08.25	п	2,60	ПС-ПС 110кВ Павловка\с.ш.-1\яч. яч6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1

600	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 110кВ Безводова \с.ш.- 1\яч. 1	10 (10.5)	14,05 2023.08.25	14,31 2023.08.25	п	0,43	ПС-ПС 110кВ Безводова \с.ш.- 1\яч. 1, ТП-Б1-03, ТП-Б1-14, ТП-Б1-20, ТП-Б1-21, ЦП-ПС 110кВ Безводова	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1	
601	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ПС-ПС 35кВ Славкино \с.ш.- 1\яч. 8	10 (10.5)	15,15 2023.08.25	15,23 2023.08.25	п	0,13	ПС-ПС 35кВ Славкино \с.ш.- 1\яч. 8, ТП-549, ТП-550, ТП-552п, ТП-565, ЦП-ПС 35кВ Славкино	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
602	ООО "ЭнергоПром Групп"	ПС	ПС-ПС 110кВ Выры	10 (10.5)	17,24 2023.08.25	17,42 2023.08.25	п	0,30	ПС-ПС 110кВ Выры, ТП-5545п, ТП-5618п	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
603	ООО "ЭнергоПром Групп"	ПС	ПС-ПС 110кВ Отрада	10 (10.5)	17,45 2023.08.25	17,56 2023.08.25	п	0,18	ПС-ПС 110кВ Отрада, ТП-1085п, ТП-1112п, ТП-1167, ТП-1463п, ТП-1465п, ТП-1535п, ТП-1655п, ТП-1829п, ТП-1831п, ТП-2п-18, ТП-2п-2953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
604	ООО "ЭнергоПром Групп"	ПС	ПС-ПС 110кВ Уржумская	10 (10.5)	17,45 2023.08.25	17,56 2023.08.25	п	0,18	ПС-ПС 110кВ Уржумская	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
605	ООО "ЭнергоПром Групп"	ПС	ПС-ПС 110кВ Тагай	10 (10.5)	17,45 2023.08.25	17,56 2023.08.25	п	0,18	ПС-ПС 110кВ Тагай, ТП-5483п	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
606	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-102 (Нанс)	6 (6.3)	09,02 2023.08.26	12,25 2023.08.26	п	3,38	ТП-102 (Нанс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
607	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-2678	6 (6.3)	09,09 2023.08.26	14,15 2023.08.26	п	5,10	ТП-2678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1

616	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ПС-РП-200 ГНЦ НИИАР\с.ш.-2\яч. 8	6 (6.3)	09,00 2023.08.29	11,12 2023.08.29	п	2,20	ПС-РП-200 ГНЦ НИИАР\с.ш.-2\яч. 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений		1
617	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 110кВ Кандарат ь\с.ш.-1\яч. 5	10 (10.5)	09,47 2023.08.29	16,02 2023.08.29	п	6,25	ПС-ПС 110кВ Кандарат ь\с.ш.-1\яч. 5, ТП-42П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений		1
618	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 35кВ Еделево\с.ш.-1\яч. 7	10 (10.5)	11,18 2023.08.29	13,50 2023.08.29	п	2,53	ПС-ПС 35кВ Еделево\с.ш.-1\яч. 7, ТП-Е7-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений		1
619	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 35кВ Кузовато во\с.ш.-1\яч. 6	10 (10.5)	13,30 2023.08.29	15,46 2023.08.29	п	2,27	ПС-ПС 35кВ Кузовато во\с.ш.-1\яч. 6, ТП-Куз 6-15, ТП-Куз6-14, ЦП-ПС 35кВ Кузовато во	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений		1
620	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-5191\ШО 4-2	0.38	05,00 2023.08.30	05,05 2023.08.30	п	0,08	ТП-5191\ШО 4-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений		1
621	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ПС-ПС 110кВ Скугаревк а\с.ш.-1\яч. 8	10 (10.5)	07,38 2023.08.30	07,41 2023.08.30	п	0,05	ПС-ПС 110кВ Скугаревк а\с.ш.-1\яч. 8, ТП-6297п, ТП-6298п, ЦП-ПС 110кВ Скугаревк а	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений		1
622	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 110кВ Скугаревк а\с.ш.-1\яч. 14	10 (10.5)	07,38 2023.08.30	07,41 2023.08.30	п	0,05	ПС-ПС 110кВ Скугаревк а\с.ш.-1\яч. 14, ТП-6241п (Технику м), ТП-6292п, ЦП-ПС 110кВ Скугаревк а	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений		1
623	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-5297п	10 (10.5)	09,50 2023.08.30	13,33 2023.08.30	п	3,72	ТП-5297п	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений		1
624	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 35кВ Кузовато во\с.ш.-1\яч. 1	10 (10.5)	09,59 2023.08.30	10,05 2023.08.30	п	0,10	ПС-ПС 35кВ Кузовато во\с.ш.-1\яч. 1, ТП-Куз1-01, ТП-Куз1-15, ЦП-ПС 35кВ Кузовато во	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений		1

625	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 110кВ Октябрьская\с.ш.-1\яч. 6	10 (10.5)	10,02 2023.08.30	13,22 2023.08.30	п	3,33	ПС-ПС 110кВ Октябрьская\с.ш.-1\яч. 6, ТП-313П, ЦП-ПС 110кВ Октябрьская	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1	
626	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 110кВ Кандаратъ\с.ш.-1\яч. 5	10 (10.5)	10,07 2023.08.30	15,53 2023.08.30	п	5,77	ПС-ПС 110кВ Кандаратъ\с.ш.-1\яч. 5, ТП-42П, ЦП-ПС 110кВ Кандаратъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
627	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 35кВ Троицкий Сунгур\с.ш.-1\яч. 1	10 (10.5)	11,03 2023.08.30	12,01 2023.08.30	п	0,97	ПС-ПС 35кВ Троицкий Сунгур\с.ш.-1\яч. 1, ТП-099п, ЦП-ПС 35кВ Троицкий Сунгур	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
628	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ПС-ПС 35кВ Хмелевка\с.ш.-1\яч. 13	10 (10.5)	11,05 2023.08.30	11,20 2023.08.30	п	0,25	ПС-ПС 35кВ Хмелевка\с.ш.-1\яч. 13, ТП-1389, ЦП-ПС 35кВ Хмелевка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
629	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 110кВ Отрада\с.ш.-2\яч. 6	10 (10.5)	11,06 2023.08.30	12,30 2023.08.30	п	1,40	ПС-ПС 110кВ Отрада\с.ш.-2\яч. 6, ТП-1167, ЦП-ПС 110кВ Отрада	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
630	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 35кВ Чириково\с.ш.-1\яч. 5	10 (10.5)	12,05 2023.08.30	15,35 2023.08.30	п	3,50	ПС-ПС 35кВ Чириково\с.ш.-1\яч. 5, ТП-45-07, ЦП-ПС 35кВ Чириково	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
631	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 35кВ Кузоватово\с.ш.-1\яч. 1	10 (10.5)	13,05 2023.08.30	13,07 2023.08.30	п	0,03	ПС-ПС 35кВ Кузоватово\с.ш.-1\яч. 1, ТП-Куз1-01, ТП-Куз1-15, ЦП-ПС 35кВ Кузоватово	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1

632	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ТП-ПС 110 кВ Белый Ключ\с.ш.-2\яч. 4	6 (6.3)	15,04 2023.08.30	15,37 2023.08.30	п	0,55	ТП-ПС 110 кВ Белый Ключ\с.ш.-2\яч. 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1	
633	ООО "ЭнергоПром Групп"	ПС	ПС-ПС 110кВ Отрада	10 (10.5)	17,28 2023.08.30	17,32 2023.08.30	п	0,07	ПС-ПС 110кВ Отрада, ТП-1085П, ТП-1112П, ТП-1167, ТП-1463П, ТП-1465П, ТП-1535П, ТП-1655П, ТП-1829П, ТП-1831П, ТП-2п-18, ТП-2п-2953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
634	ООО "ЭнергоПром Групп"	ПС	ПС-ПС 110кВ Тагай	10 (10.5)	17,28 2023.08.30	17,32 2023.08.30	п	0,07	ПС-ПС 110кВ Тагай, ТП-5483П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1	
635	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ПС-ПС 110кВ Скугаревк а\с.ш.-1\яч. 8	10 (10.5)	17,34 2023.08.30	17,42 2023.08.30	п	0,13	ПС-ПС 110кВ Скугаревк а\с.ш.-1\яч. 8, ТП-6297П, ТП-6298П, ЦП-ПС 110кВ Скугаревк а	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1	
636	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 110кВ Скугаревк а\с.ш.-1\яч. 14	10 (10.5)	17,34 2023.08.30	17,42 2023.08.30	п	0,13	ПС-ПС 110кВ Скугаревк а\с.ш.-1\яч. 14, ТП-6241П (Техникум), ТП-6292П, ЦП-ПС 110кВ Скугаревк а	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1	
637	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ПС-ПС 110кВ Сурская\с.ш.-2\яч. 8	10 (10.5)	09,15 2023.08.31	14,05 2023.08.31	п	4,83	ПС-ПС 110кВ Сурская\с.ш.-2\яч. 8, ТП-3031П(М РСК) 38П (УСК), ТП-3057П, ТП-3126П, ЦП-ПС 110кВ Сурская	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1	

638	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 35кВ Кузовато во\с.ш.-1\яч. 6	10 (10.5)	10,03 2023.08.31	10,52 2023.08.31	п	0,82	ПС-ПС 35кВ Кузовато во\с.ш.-1\яч. 6, ТП-Куз 6-15, ТП-Куз6-14, ЦП-ПС 35кВ Кузовато во	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1	
639	ООО "ЭнергоПром Групп"	КВЛ	ПС-ПС 110кВ Карсун\с.ш.-1\яч. Ф17	10 (10.5)	10,16 2023.08.31	13,56 2023.08.31	п	3,67	ПС-ПС 110кВ Карсун\с.ш.-1\яч. Ф17, ТП-бп	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
640	ООО "ЭнергоПром Групп"	КВЛ	ПС-ПС 35кВ Большие Поселки\с.ш.-1\яч. Ф13	10 (10.5)	10,16 2023.08.31	13,55 2023.08.31	п	3,65	ПС-ПС 35кВ Большие Поселки\с.ш.-1\яч. Ф13, ТП-4019П, ТП-72П, ЦП-ПС 35кВ Большие Поселки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
641	ООО "ЭнергоПром Групп"	КЛ	ПС-ПС 110кВ Новая Майна\с.ш.-2\яч. 24	10 (10.5)	11,42 2023.08.31	12,41 2023.08.31	п	0,98	ПС-ПС 110кВ Новая Майна\с.ш.-2\яч. 24, ТП-1543, ТП-1544, ЦП-ПС 110кВ Новая Майна	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
642	ООО "ЭнергоПром Групп"	ТП	ТП-ПС 110 кВ Белый Ключ\с.ш.-2	6 (6.3)	11,50 2023.08.31	18,12 2023.08.31	п	6,37	ТП-ПС 110 кВ Белый Ключ\с.ш.-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1
643	ООО "ЭнергоПром Групп"	ВЛ	ПС-ПС 110кВ Чердаклы\с.ш.-2\яч. 33	10 (10.5)	17,03 2023.08.31	18,55 2023.08.31	п	1,87	ПС-ПС 110кВ Чердаклы\с.ш.-2\яч. 33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Журнал технологических нарушений			1

Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций и организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, чей долгосрочный период регулирования начался после 2018 года.

ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")

Наименование сетевой организации

За 2023 год

№ п/п	Наименование составляющей показателя	Метод определения	Модель поставки
1	Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения:		5031
1.1.	ВН (110 кВ и выше), шт.		86
1.2.	СН-1 (35 кВ), шт.		0
1.3.	СН-2 (6-20 кВ), шт.		1016
1.4.	НН (до 1 кВ), шт.		3929
2	Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки ($P_{sai di}$), час.		0
3	Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки ($P_{sai fi}$), шт.		0
4	Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ ($P_{sai di}$), час.		0,28108
5	Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ ($P_{sai fi}$), шт.		0,15345

Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций

ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП")

Наименование сетевой организации, субъект Российской Федерации

За 2023

год

№ п/п	Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации	Значение характеристики	Наименование и реквизиты подтверждающих документов (в том числе внутренних документов сетевой организации)
1	Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км	196,959	
1.1	Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км	89,99	
2	Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), %	45,69	
3	Максимальной за год число точек поставки, шт.	5031	
4	Число разъединителей и выключателей, шт.	1717	
5	Средняя летняя температура, °С	21,9	
6	Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Psaidi	5	
7	Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Psaifi	5	